LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

č.	MÍSTNOST
1.01	KRYTÉ ZÁVĚTŘÍ
1.02	CHODBA
1.03	DENNÍ MÍSTNOST
1.04	KANCELÁŘ VELITELE
1.05	SKLAD
1.06	WC MUŽI, ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.07	WC ŽENY, INVALIDNÍ
1.08	CHODBA, SCHODIŠTĚ
1.09	ŠATNA ČISTÁ /25 MÍST/
1.10	UMÝVÁRNA, SPRCHY
1.11	ŠATNA ŠPINAVÁ /25 MÍST/
1.12	GARÁŽ
1.13	GARÁŽ
1.14	SKLAD
2.01	SCHODIŠTĚ
2.07	SCHODIŠTĚ

VÝVOD PRO NABÍJECÍ STOJAN ELEKTROMOBILU
CYKY–J 5x6mm2 + FeZn ø10mm
KABEL ULOŽEN VE VRAPOVANÉ CHRÁNIČCE ø41/50mm

CYKY–J 3x1,5mm2 + JYTY 2x1mm2
KABELY ULOŽENY VE VRAPOVANÉ CHRÁNIČCE ø41/50mm

KOLOSTAVY /8x/

PB

NS

CYKY–J 3x2,5mm2
KABELY ULOŽENY VE VRAPOVANÉ
CHRÁNIČCE ø41/50mm

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

KONSTRUKCE PERGOLY VIZ. SAMOSATNÝ VÝKRES

VĚŽ NA SUŠENÍ POŽÁRNÍCH HADIC, V. CCA 12,5 M
VIZ. SAMOSATNÝ VÝKRES

OS MH SIR

PERGOLA

MANIPULAČNÍ DVŮR

1.14 · 1.13 · 1.12 · 1.11 · 1.10 · 1.09 · 1.08 · 2.07 · 1.07 · 1.06 · 1.05 · 1.04 · 1.03 · 2.01 · 1.02 · 1.01

Z20 · Z19 · (VRATA) Z34 400V/16A

Z19 · VZT3.1 · (VRATA) Z32 400V/16A · (VRATA) Z33 400V/16A

RP2 · OS MH · STARTÉR VZT3.1

SAH1 · SAH2

1x DA: RENAULT MASTER /HZS/ · 1x NA: CAS 32 TATRA 815 6x6 /HZS/ · 1x NA CAS 20 TATRA 815 6x6 /HZS/

Z31 400V/16A (VRATA) · Z30 400V/16A (KONZERVA) · Z27 · Z29 400V/16A (VRATA) · Z28 400V/16A (KONZERVA) · Z26 400V/16A · Z27 400V/16A (VRATA) · Z25 400V/16A (KONZERVA) · Z15

Z11 WIFI · Z11 · VZT · Z10 · Z10 · Z13 · Z14 · Z13 · Z14 · Z13 · Z12 · Z25 400V/16A · Z12 · Z25 400V/16A · Z11

VZT · VZT1.1 · EO · VZT1.1

MET/MEB · RH

CYKY–J 4x16mm2 – napájení do RH
CYKY–J 5x1,5mm2 – ovládání do RH
CYKY–J 4x10mm2 – napájení do RT
CYKY–J 5x1,5mm2 – ovládání do RT

RTS · TOTAL STOP · RE

AS · 2v · 1.06 · 2v · VZT4.1 · 2v · RP1 · 2v · Z9 · 2v · Z9 · RS2

VZT6.1 · Z8 · Z6 · Z7 · S · D · Z6 · Z5 · Z4 · PK3 · Z2 · FC1 · VZT2.1 · Z3 · PK1 · PK2 · Z2 · FC2 · VZT2.1 · Z3 · Z2 · Z1 · Z-RACK · Z3 · Z1 · Z1 · Z1

Z24 · Z24

LEGENDA:

- ZÁSUVKA 230V/16A – CYKY–J 3x2,5mm2
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP44 – CYKY–J 3x2,5mm2
- ZÁSUVKA 230V/16A, SPD TYP3 – CYKY–J 3x2,5mm2
- PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE 3x ZÁSUVKA 230V/16A, 1x SPD TYP3 – CYKY–J 3x2,5mm2
- ZÁSUVKA 400V/16A, IP44 – CYKY–J 5x2,5mm2
- ZÁSUVKOVÝ NABÍJECÍ STOJAN – CYKY–J 3x2,5mm2
- VENTILÁTOR S DOBĚHOVÝM RELÉ – CYKY–J 5x1,5mm2
- AS – AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ – CYKY–J 3x1,5mm2
- FC – FANCOIL – CYKY–J 3x1,5mm2
- VZT1.1 VZT – VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA – CYKY–J 3x1,5mm2
- VZT1.1 EO – ELEKTRICKÝ OHŘEV / DOHŘEV – CYKY–J 5x2,5mm2
- RE – ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- RTS – ROZVADĚČ TOTAL STOP
- TS – TLAČÍTKO TOTAL STOP – 1–CHKE–V 3x1,5mm2
- MET / MEB – EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 0/1 – SPÍNACÍ TLAČÍTKO
- S – SPORÁK / VARNÁ DESKA – CYKY–J 5x2,5mm2
- D/VZT6.1 – ODSAVAČ PAR – CYKY–J 3x1,5mm2
- VZT – OVLÁDÁNÍ VZT1.1 – PROKABELOVAT JYTY 4x1mm2
- D/VZT6.1 – ODSAVAČ PAR – CYKY–J 3x1,5mm2
- OS – OSVĚTLENÍ VĚŽE – CYKY–J 3x1,5mm2
- MH – MOTOROVÝ POHON HADIC NA VĚŽI – CYKY–J 3x2,5mm2
- SIR – SIRÉNA – CYKY–J 3x2,5mm2 + OVLÁDÁNÍ DLE DODANÉ SIRÉNY
- VENTILÁTOR ODSÁVÁNÍ ZPLODIN – CYKY–J 5x2,5mm2
- STARTÉR VENTILÁTORU ODSÁVÁNÍ ZPLODIN – CYKY–J 5x2,5mm2
- SAHx – VYTÁPĚCÍ SAHARA – CYKY–J 5x1,5mm2

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
OCHRANA: základní – izolací, přepážkami, kryty
při poruše – ochranným pospojováním
– automatickým (samočinným) odpojením od zdroje
doplňková (zvýšená) – proudovými chrániči
malým napětím – SELV a PELV

D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DIS.
ING. BICERA	CHRT	CHRT		KVĚTNOVÁ 400/12, RUDOLTOV
				IČO: 706 65 729 TEL: 775 971 960
KRAJ JIHOČESKÝ	OKRES LOMNICE NAD LUŽNICÍ			FORMAT 10xA4
OBJEDNATEL: Město Lomnice nad Lužnicí, nám. Šikaltova 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí,IČO: 00247022				DATUM 04/2025
				ODĚL DPS
HASIČSKÁ ZBROJNICE stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí				MĚŘÍTKO 1:50
SILNOPROUDÉ ROZVODY PŮDORYS 1.NP – TECHNOLOGIE				PŘÍLOHA 3. KOPIE