

M 1:100



- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- Nasávací a výfukové VZT potrubí bude u zař.č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm AL polepu
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zař.č. 1,4,6 opatřeno tepelnou izolací do plechu



- Tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu

- Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu

Dveře bez prahu + mezera 20 mm
(alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

Dveřní mřížka – dodávka stavby

Požární stěnový uzávěr



VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa	Ing. Ladislav Váňa Větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381		
INVESTOR: Město Lomnice n. Lužnicí, nám. 5.května 130, 37 816 Lomnice nad Lužnicí				
AKCE: HASIČSKÁ ZBROJNICE stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí		STUPEŇ	DPS	ZAKÁZKA 25-53
		DATUM	05/2025	
		FORMÁT	3 A4	
		MĚŘÍTKO	1:100	
		VÝKRES	VÝKRES Č.	
Půdorys střechy		3		