

M 1:50



- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- Nasávací a výfukové VZT potrubí bude u zař.č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm AL polepu
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zař.č. 1,4,6 opatřeno tepelnou izolací do plechu

----- Tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu

— · — · — Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu

 Dveře bez prahu + mezeru 20 mm
(alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

DM Dveřní mřížka – dodávka stavby

 Požární stěnový uzávěr

VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa Větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381		
INVESTOR: Město Lomnice n. Lužnicí, nám. 5.května 130, 37 816 Lomnice nad Lužnicí						
AKCE: HASIČSKÁ ZBROJNICE stavební úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí				STUPEŇ	DPS	ZAKÁZKA 25-53
				DATUM	05/2025	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
VÝKRES Řez 2-2'				VÝKRES Č. 5		