

Veřejná zakázka: „ZŠ VIZOVICE, Masarykovo nám. 420, Vizovice - elektroinstalace“

Doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „ZŠ VIZOVICE, Masarykovo nám. 420, Vizovice - elektroinstalace“ o tento požadavek:

Účastník zadávacího řízení, je povinen současně s nabídkovou cenou svítidel, doložit originální katalogové listy výrobců svítidel v českém jazyce a také světelně - technický návrh osvětlení pro 2 vzorové učebny, plně odpovídající požadavkům ČSN EN 12464-1, počítán je prostor dle Tabulky 5.6.3 Vzdělávací zařízení – Školské budovy. Světelně – technický návrh, musí obsahovat tyto níže uvedené náležitosti:

5.36.1 Učebny, konzultační místnosti

Celoplošný výpočet horizontální udržované osvětlenosti s výškou srovnávací roviny výpočtových bodů 750 mm a celoplošný výpočet činitele oslnění UGR s výškou srovnávací roviny 1200 mm, při nastaveném úhlu pohledu pozorovatele 0°.

5.36.4 Černé, zelené a bílé tabule

Výpočet vertikální udržované osvětlenosti pro soustavu výpočtových bodů na školní tabuli bílé barvy, o rozměrech 1500 x 1000 mm. Světelně – technickým výpočtem musí být doloženo, že použitím svítidel pro přisvětlení školní tabule, nebude při souběžném provozu obou osvětlovacích soustav v učebně, překročen požadavek na činitel oslnění UGR, dle ČSN EN 12464-1.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23.05.2019 do 09:00 hod. Otevírání obálek proběhne ihned po skončení této lhůty v zasedací místnost. č. 316 MěÚ Vizovice.

Vizovice 03. 05. 2019

Mgr. Alena Hanáková
místostarostka