



IS engineering s.r.o.
provozovna:
8.března 4812/2a, Jihlava 586 01

Spisová značka: C 18277 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

IČ: 25975609
DIC: CZ25975609

DS: vpmcxcm

tel./fax: 569433042
569433043 -4
mail: info@iseng.cz

web: www.iseng.cz

Zájemci o veřejnou zakázku

Naše značka: 2016_000132

Vyřizuje: Pavelcová Gabriela

Jihlava dne 18. 5. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

Zadavatel:	Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 00268321
Název veřejné zakázky:	Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

V zastoupení zadavatele města Světlá nad Sázavou zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

DOTAZ 01.1– doslovné znění:

chtěla bych Vás poprosit o upřesnění položky č. 376 - 378 (rozpočet SO.01.01, oddíl 775):
dle výkazu výměr:

775 - Podlahy vlysové a parketové					
376	K	775540001R00	Podlahy lamelové - kladení podlah lamelových na podklad - rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén	m2	250,836
377	M	61151423R	dílec podlahový 3-lamela; š = 200,0 mm; l = 2 423,0 mm; tl. 15,0 mm; dub; typ siena; třída town; spoj zámkový; nášlap dřevo; tl. 3,60 mm; povrch. úprava olej; pokládka plovoucí způsob	m2	263,378
250,8363*1,05				263,378	
378	K	775542022R00	Podlahy lamelové - podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm	m2	250,836

dle skladby konstrukcí:

- g — dřevěná sendvičová třívrstvá prkna; 15mm
- elastické lepidlo PUR
- cementový potěr litý pevnosti C25; 80mm
- PE fólie v okrajové části
- systémová deska podlahového topení s výstupky
- PE fólie
- tepelná izolace – polystyren EPS 150S ($\lambda=0,035W/(mK)$); 140mm
- hydroiz. SBS mod. pás s Al vložkou–natavený
- hydroiz. SBS mod. pás s PES vložkou–natavený
- asfaltová penetrační emulze
- podkladní beton C12/15 se sítí kari 8/150/150; 150mm

Dotaz: Dle výkazu výměr je lamelová podlaha kladena na podložku, ale dle skladby konstrukcí je lepena PUR lepidlem. Co platí?

ODPOVĚĎ 01.1:

V Soupisu prací, dodávek a služeb stavby, část SO 01.01, oddíl 775, položka č. 376 a 378 se položky upravují do souladu s projektovou dokumentací. Dřevěné třívrstvé podlahy budou k podkladu celoplošně lepeny PUR lepidlem (jak je uvedeno v PD), nebudou tedy plovoucím způsobem uloženy na podložku z pěnového PE (chybně uvedeno v soupisu prací). Jiné údaje se v soupisu prací nemění.

Nově upravený kód a popis položek (text položek) je následující:

- pol. 376 - 775541100R00- položení podlah lamelových bez podložky, slepení
- pol. 378 – 775541600R00- přírážka k ceně za plošné lepení k podkladu

S ohledem na skutečnosti uvedené ve vysvětlení č. 01 zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídky končí dne **5. 6. 2017 v 09:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ve velké zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou dne **5. 6. 2017 9:05 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 zadavatel zveřejňuje na svém profilu zadavatele. **V rámci tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel nový kompletní soubor soupisu prací, dodávek a služeb, který bude zveřejněn na profilu zadavatele a v plném rozsahu nahrazuje předešlé soubory.**



Ing. Jiří Pohřebelý
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha_Vysvětlení ZD-č-01_Soupis prací, dodávek a služeb