

Dotazy na zadavatele (6) týkající se veřejné zakázky „**Zateplení logopedického stacionáře Synkova**“

Dotaz :

Dobrý den,

jaký EPS má být použit na ostění?

Děkuji

Odpověď zadavatele k dotazu :

Pro ostění a nadpraží bude použit Polystyren EPS 70F, u parapetů to bude extrudovaný polystyren XPS spádovaný. Viz PD a soupis prací.

V Brně dne 5.12.2014

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB