

Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 484608 dne 23.07.2014.

Dotaz č. 2) :

Prosím o doplnění dokumentace na akci "ZŠ Bosonožské náměstí - pohybové prostory".

- 1) chybí bližší specifikace pažení jímky - dle VV výkres A.03
- 2) chybí bližší specifikace přístavků k demolici

Odpověď zadavatele k dotazu č.1) :

Ad1) - jímka - označení výkresu platí se značením D.07 ŘEZ AA, jímka je pažena v podélném směru od úrovně -3,35 (dno výkopu), ve výkazu výměr je uvedena chybná úroveň (větší hloubka). Výměra pažení zůstává.

Ad2) - specifikace demolice přístavků - jedná se o tři drobné stavební objekty - kůlny, převážně zděné.

Výměra uvedena a do výkazu výměr převzata z výkresu č. C.03 - Situace koordinační - popis v technické zprávě.

V Brně dne 12.8. 2014

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB