

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsuesd684e4

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 8.12.2014

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 51233/2014

VYŘIZUJE: Píchová Blanka

TEL.: +420477755732

FAX: +420477755712

E-MAIL: blanka.pichova@khsusti.cz

DATUM: 9.12.2014

Ing. Arch. Martin Matiska

K Vodojemu 3

150 00 Praha 5

Dokumentace stavby: Dostavba a rekonstrukce areálu HET 2014, k.ú. Ohníč – přeložka vodovodu – závazné stanovisko

Na základě Vaší žádosti, posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem předloženou dokumentaci.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

S dokumentací, která je podkladem pro stavební řízení ke stavbě se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění níže stanovených podmínek:

1. Před kolaudací budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy doklady prokazující vhodnost materiálů použitých při rekonstrukci vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
2. Před kolaudací budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy rozborů vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontroly pitné vody, vyhovující hygienickým limitům pro pitnou vodu.
Vzorek vody musí být odebrán po dokončení stavby, neprodleně před uvedením stavby do provozu

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

Odůvodnění:

Uvedené podmínky jsou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje, že při stavebních a souvisejících pracích musí být dodrženy limity hluku dle nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V průběhu stavebních prací je nutné zajistit, aby pracovní prostředí zaměstnanců a jejich zázemí bylo v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Upozorňujeme, že dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Teplice
Wolkerova 4, Teplice

Ing. Jaroslav Rais

Pověřen řízením oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Teplice

Přílohy: PD zpět