

Rozváděč RH

Stávající hlavní skříňový rozváděč v dmýchárně

Síť: 3PEN-50Hz/400V, TN-C-S, Ik<10 kA

Parametry rozváděče:

Un = 3x400/230V

In=400A


Provedení skříně: Skříňový rozváděč

Rozměry rozváděčového pole č. 5, pole č. 6 - ŠxVxH = 2x800x2000x500 (každé pole Š=800mm)

Ochrana před úrazem el. proudem: Automatickým odpojením od zdroje

Obvody pro FVE budou umístěny ve stávajícím rezervním poli č. 5, případně lze využít i stavající rezervní pole č.6.

Součástí doplnění budou i obvody pro disp. řízení - slave RTU. Jejich přesné zapojení bude součástí projektu dispečerského řízení, případně mohou být tyto obvody dodány v samostatném rozváděči. Veškeré ostatní obvody v rozváděči budou zachovány, obvody pro kompenzaci jal. výkonu budou po instalaci FVE v případě potřeby upraveny.

INVESTOR Město Špindlerův Mlýn; IČO: 00278343				
AKCE FVE ČOV Špindlerův Mlýn				
MÍSTO Bedřichov 94, 543 51, Špindlerův Mlýn, k.ú. Bedřichov v Krkonoších [762962]				
VYPRACOVAL Ing. Šimon Szczotka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Šimon Szczotka			
OBSAH VÝKRESU Rozváděč RH - doplnění	GENERÁLNÍ PROJEKTANT Efekton s.r.o. Žehuň 78 Žehuň 289 05	DATUM 04/2026	MĚŘÍTKO -	FORMÁT A4
		ČÁST D.1.2.3	Č. VÝKRESU D.1.2.3.3	STUPEŇ DVZ

