

Zadavatel:
Obec Oleško
Oleško č.p. 5
41201 Litoměřice
IČ: 00526070

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
V závětrí 1036/4
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Zásobování obce Oleško pitnou vodou“

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele a zadávaná v užším
podlimitním řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

V Praze dne 06.02.2020

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto druhy vodovodního potrubí:

- pitná voda – roura PE100 SLM d32x3,0mm SDR11/PN16, tyč 6m
- pitná voda – roura PE100 SDR11 - PN16 d 32x3,0mm/tyč 6m
- pitná voda – roura PE100 SLM d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m
- pitná voda – roura PE100 d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m
- pitná voda – roura PE100 SLM d110x6,6mm SDR17/PN10, tyč 6m

2.1.1.2 Materiál

Vodovodní řad je navržen z

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 2) v celk.délce 2482,28m
(provádění výkopovou metodou)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 31,43m
(protažení v chrániče)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 110 PN10 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 31,43m
(chránička - provádění řízeným podvrtem)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 9,71m
(provádění řízeným podvrtem)

Vodovodní přípojky jsou navrženy z

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 2) v celk.délce 2,00m
(provádění výkopovou metodou)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 32 PN16 (dle PAS 1075 – typ 2) v celk.délce 189,13m

(provádění výkopovou metodou) PE-HD PE100 RC+ DN/OD 32 PN16 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 37,37m (provádění řízeným podvrtem) V technické zprávě jsou uvedeny u všech druhů vodovodního potrubí požadavky na typ potrubí PE-HD PE100 RC+. Ve výkazu výměr jsou však uváděny jiné typy vodovodního potrubí. Žádáme tedy zadavatele o sjednocení těchto požadavků a určení přesného typu vodovodního potrubí.
Odpověď č. 1
Zadavatel prověřuje správnost projektové dokumentace ve smyslu shora uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která si vyžádá delší lhůtu na zpracování. Zadavatel zpracuje odpověď na shora uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 11. 2. 2020.
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídky
V souvislosti s výše uvedeným Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídky do 19. 2. 2020 do 18:00 hod.

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
ELCOS GROUP s.r.o.