



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

v zadávacím řízení

„Povodňový park Kamýk nad Vltavou“

ZADAVATEL: Obec Kamýk nad Vltavou
Sídlem: Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Zastoupený: Petr Halada, starosta obce
IČO: 00242411

V Kamýku nad Vltavou, dne 17.06.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „**Povodňový park Kamýk nad Vltavou**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-021518 (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Z jakého důvodu v objektu Slepé říční rameno chybí položka pro pohotovost čerpací soupravy? (v ostatních objektech tato položka uvedena je)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že položka „pohotovost čerpací soupravy“ byla doplněna do výkazu výměr k objektu IO 01.1 Slepé říční rameno a revitalizované plochy.
Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Bude zhotoviteli umožněno správcem toku čerpat a vypouštět přebytečnou a zřejmě zkalenou vodu do Vltavy?
Bude zhotoviteli umožněn správcem toku odběr vody z Vltavy (například pro zalévání atd.)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

PD nepředpokládá odběr vody z vodního toku. Pro účely realizace záměru může zhotovitel jako zdroj vody napojení na obecní vodovod z objektu na parc. č. st. 387, jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci (např. C.2. Koordinační situační výkres).

PD předpokládá čerpání průsakových vod zpět do vodního toku za předpokladu, že nebude zhoršena jejich jakost.

V případě zhoršení fyzikálních vlastností čerpané vody (zákal) bude nutné tuto vodu vypouštět do usazovacího objektu a následně vypouštět zpět do vodního toku.

Je zapotřebí dodržovat podmínky ze stanoviska správce vodního toku (viz dokladová část. zn. PVL-71393/2023/240-PI): Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo



podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V rámci VV – Slepé říční rameno je stále uvažováno s odstraněním 7 stromů a křovin – což je v rozporu s odpovědí 1 (Vysvětlení ZD č. 3). Žádáme o vysvětlení rozporu a zajištění výjimky pro kácení ve vegetačním klidu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Položky týkající se odstranění stromů a křovin byly ponechány z těchto důvodů: položka odstranění křovin s odstraněním kořenů - v území zůstaly pařezy, které se musí odstranit a pravděpodobně přes léto obrostou. V území je jeden strom, tvořený více kmeny, u kterého se předpokládá odstranění na podzim - mimo vegetační období. Je lokalizován tak, že jeho odstranění časově nezasahuje do plánovaného harmonogramu realizace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Položky č. 4 a 26 listu VON se nám jeví jako duplicitní. Žádáme o vysvětlení či o úpravu VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Položka č. 26 obsahuje vyhotovení informačního billboardu (povinná publicita), kdežto položka č. 4 obsahuje zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení atd.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel tímto prodlužuje termín konce lhůty pro podání nabídek následujícím způsobem:

Původní termín:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 24.06.2024 Hodina: 10:00 hodin

Nový termín:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 03.07.2024 Hodina: 10:00 hodin

Příloha: 20230112 - Povodňový park Kamýk nad Vltavou, 2024,aktualizace 17_6 [zadání]

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor VZ