

STAVBA: „Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2
Zručského dvora“

MÍSTO STAVBY: k. ú. Zruč nad Sázavou, pozemky parc. č. 1255/14 a 1251

OBJEDNATEL: město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

STAVEBNÍK: město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

STUPEŇ: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení,
dokumentace pro provádění stavby

ZAK. ČÍSLO: S20921

Technická zpráva

SO 03 – Zabezpečení vodovodní přípojky

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

projektová a inženýrská činnost

Havířská 616
582 91 Světlá nad Sázavou

ZABEZPEČENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VODOVOD

V místě navrženého stavebního objektu SO 01, který se skládá ze dvou staveb tvořící příslušenství k BD č.p. 2 ve Zručí nad Sázavou je vedena nezaměřená vodovodní přípojka k objektům pro bydlení s č.p. 151 a č.p. 152. Vodovodní přípojka je vedena přes pozemek č. 1255/14 v majetku města Zruč nad Sázavou a pokračuje na pozemek č. 1250 v majetku pana Bernarda Šafaříka. Z důvodu realizace stavebního objektu SO01 je navrženo zabezpečení vodovodního potrubí, a to dělenou chráničkou HDPE DN 110 ve zpevněné ploše a v místě samotné stavby. Místním šetřením s panem Stanislavem Šaňkem vedoucím provozu VHS bylo domluveno navržené zabezpečení vodovodní přípojky. Dále byly stanoveny podmínky, a to že není možné vedení přípojky vytyčit a v případě poškození vodovodní přípojky bude nutné provést přeložení vodovodní přípojky na náklady stavebníka, a to města Zruč nad Sázavou.