



HZSSX00CYJU0



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kutná Hora

U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

Č. j.: HSKL- 12607-2/2021 - KH
Datum: 22. 12. 2021
Vyřizuje: nprap. Tomáš Mejstřík
Tel.: 950 875 161
E-mail: tomas.mejstrik@sck.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.
Havířská 616
582 91 Světlá nad Sázavou

U S N E S E N Í

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu

o d k l á d á

věc týkající se žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, žadatele: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., IČ 27538711, Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou doručené dne 3. 12. 2021, k následující akci:

Název stavby:

skladovací kóje a venkovní terasa k objektu čp. 2 Zručského dvora

Místo stavby:

k. ú.: Zruč nad Sázavou, parc. č. 1255/14, 1251

Stavebník:

Město Zruč nad Sázavou, IČO 00236667,
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Marie Kovandová, ČKAIT 0700056
ověřil: Ing. Marie Kovandová, ČKAIT 0700056
datum: červenec 2021

neboť HZS SČK u předmětné stavby nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, čímž bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

O d ů v o d n ě n í

HZS SČK posoudil výše specifikovanou žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a předložené podklady a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie I, která představuje mírné nebezpečí, a to dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).

Konkrétně stavba splňuje kritéria a charakteristiky pro stavbu kategorie I dle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb. Jedná se o následující kritéria a charakteristiky: budova

- a) o výšce stavby do 9 m,
- b) určená pro nejvýše 100 osob, není-li určena výhradně k bydlení,
- c) se zastavěnou plochou nepřesahující
1. 200 m²,
- d) s nejvýše jedním podzemním podlažím

V důsledku změny zákona o požární ochraně dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I**. Vzhledem k výše uvedenému HZS SČK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva a v předmětné věci tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nezbylo HZS SČK rozhodnout jinak, než jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, tedy řízení o žádosti nezahájit a věc usnesením dle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu odložit, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

P o u ě n í

Proti tomuto usnesení se lze do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení odvolat k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to podáním učiněným u HZS SČK. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po oznámení usnesení. Včas podané odvolání proti usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

S odkazem na ustanovení § 40 odst. 2 zákona o požární ochraně se pro stavbu kategorie I zpracovává požárně bezpečnostní řešení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Jiří Pokorný
ředitel územního odboru Kutná Hora
úřední osoba