



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

Vodohospodářská společnost Vrchlice -
Maleč, a.s.
Jaromír Jeřábek
Ku ptáku 387
284 01 Kutná Hora - Žižkov

č. j.: 20241350/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 01.11.2024

Věc: „Obec Řendějov - vodovodní přípojky, místní část Řendějov, Nový Samechov a Starý Samechov“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas

Stupeň projektové dokumentace: DÚS

Projektant: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. - Jaromír Jeřábek,
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora - Žižkov

Číslo projektu: 34/2023

Investor: Obec Řendějov, Nový Samechov, č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas: „Obec Řendějov - vodovodní přípojky, místní část Řendějov, Nový Samechov a Starý Samechov“.

Popis stavby: stavba vodovodních přípojek (celkem 103 ks) je umístěna v zastavěném území obcí Řendějov, Nový Samechov a Starý Samechov v k.ú. Řendějov. Součástí této projektové dokumentace jsou (celkem 2 ks) vodovodní přípojky v obci Jiřice k.ú. Řendějov. Vodovodní přípojky (celkem 105 ks) jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. Součástí vodovodních přípojek jsou plastové kompaktní vodoměrné šachty obdélníkového tvaru, určené k zabudování 1 až 2 vodoměrů DN 20 mm stavební délky do 190 mm bez nutnosti vstupovat do šachty. Šachty jsou dále vybaveny dvěma sedlovými ventily, zpětnou klapkou a odvzdušněním. Vodoměrné šachty budou opatřeny poklopy třídy zatížení 0,5 t v nepojezdových plochách, v pojezdových plochách budou opatřeny poklopy třídy zatížení 12,5 t. Montáž vodoměrných šachet bude provedena v souladu s jejím montážním manuálem.

Navržený vnější průměr potrubí (De) vodovodní přípojky pro č.p. 32 areál AGRO – PERTOLTICE je PE 100RC, SDR 11, De 32 mm. Vodovodní šachta pro areál je navržena plastová, kruhová DN 1000 mm o výšce 1500 mm s nepojezdovým poklopem. Do vodoměrné šachty je navržena vodoměrná sestava 1“-1“ pro vodoměr DN 20 o stavební délce 190 mm a škrtkící tratí 3/4“ = cca 100 mm. Areálový rozvod vody z vodoměrné šachty je navržen De 32 mm.

Vodovodní řady v obci Řendějov a jejich místních částí jsou v současné době ve výstavbě. Investorem stavby vodovodu je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.



Souhlasíme s navrženým řešením u přípojek pro tyto objekty:

Nový Samechov: č.p. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, č.ev. 4, č.ev. 5, č.ev. 6, č.ev. 7, č.ev. 8, pozemek p.č. 302/1, p.č. 469/2, p.č. 1481, p.č. 1478, p.č. 1477, p.č. 1510, p.č. 423/2, p.č. 417/102, p.č. 417/12, p.č. 417/9, p.č. 1509

Starý Samechov: č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nové č.p., 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 30, pozemek p.č. 1677, p.č. 591/7

Řendějov: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, č.ev. 1, č.ev. 2, č.ev. 3, pozemek p.č.st. 4/1, p.č. 3/1, p.č. 1608, p.č. 124

Jiřice: č.p. 40, pozemek p.č. 1633


Souhlasíme s napojením na vodovod pro veřejnou potřebu při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, e-mail: burianek@vhskh.cz,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací,
- tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby,
- napojení na vodovod bude možné až po kolaudaci a uvedení nového vodovodu do provozu,
- před provedením montáže vodoměru bude doručena naší společnosti žádost o zřízení nového odběrného místa (formulář žádosti je přílohou tohoto vyjádření) a vlastník uzavře s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o dodávce vody,
- vodovodní přípojky budou provedeny z jednoho kusu potrubí až k vodoměrné sestavě,
- technické parametry vodoměrné šachty: vodoměrná šachta musí být plastová, zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být větratelná a přístupná. Rozměry vodoměrné šachty: min. 0,9 m x 1,2 m, min. výška 1,5 m (kruhová min. průměr 1,0 m), min. tloušťka stropu 15 mm, vstupní otvor 600 x 600 mm (min. průměr 600 mm). Vodoměrná šachta musí být samonosná, světlá, vybavená žebříkem nebo stupadly, žebřík ani stupadla nesmí zužovat rozměr vstupního otvoru. Sestup do šachty musí být zajištěn vhodným způsobem, např. výsuvným nebo pevným madlem nebo tříbodovou konstrukcí (trojnožkou) vybavenou bezpečnostním navijákem a ochrannými prostředky proti pádům z výšky. Případně může být osazena nevlezná šachta vybavená vodoměrovou sestavou pro vodoměr DN 20 a stavební délky 190 mm,
- spojka před nevleznou vodoměrnou šachtou musí být mosazná nebo elektrospojka,
- dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění - § 11 odst. (2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,



- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
- vodovodní přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a osazení vodoměru provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
- vodoměrná sestava musí odpovídat technickým požadavkům naší společnosti: např. AVK Bruse pro vodoměr DN 20 a stavební délky 190 mm se sedlovými ventily nebo HAWLE 101150100115,
- kontrolu trasy přípojek před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
- po dokončení vodovodních přípojek vyzve žadatel provozovatele k účasti na převímce dokončené stavby. Podkladem pro převímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace skutečného provedení, zápis o provozní tlakové zkoušce, desinfekci potrubí, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou vodou,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 605 983 513, nebo jím pověřený pracovník.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPC
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPC

Přílohy: 1 x Žádost o zřízení nového odběrného místa