

Zadavatel:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno

IČO: 255 12 285

Veřejná zakázka:

„Odvhlčení primárního kolektoru v městě Brně – II. etapa “

zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

dle ust. § 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon“)

1. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma: Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 255 12 285

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž odvlhčovacích zařízení pro odvlhčení kolektorové sítě ve statutárním městě Brně. Součástí předmětu plnění je instalace 3 odvlhčovacích jednotek s vodními ohřívači, včetně vzduchotechniky a systému MaR. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zapojení instalovaných odvlhčovacích jednotek do stávajícího systému zadavatele PROMOTIC - SCADA visualization software od společnosti MICROSYS, spol. s.r.o., Travičská 845/21, 703 00 Ostrava, a zajištění komplexního záručního servisu.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedená ve smlouvě uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem činí 20 449 000,- Kč bez DPH.

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma uchazeče	Sídlo	IČO
AISECO s.r.o.	Bednářova 400/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno	27729109

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V návaznosti na zadavatelem stanovené zadávací podmínky měla hodnotící komise provést hodnocení nabídek dle § 78 a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle dílčích hodnotících kritérií nabídková cena s váhou 80 % a technická úroveň nabízeného plnění – vybrané technické parametry s váhou 20 % a subkritérií maximální příkon nabízeného zařízení 40 %, odvlhčovací kapacita nabízeného zařízení 30 %, průtok suchého vzduchu 30 %.

Seznam nabídek, jež byly předmětem hodnocení			
Pořadové číslo	Uchazeč	Sídlo	IČO
2.	AISECO s.r.o.	Bednářova 400/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno	27729109

S ohledem na skutečnost, že by měla být hodnocena nabídka pouze jediného uchazeče, hodnotící komise hodnocení nabídek v souladu s ust. § 79 odst. 6 zákona neprovedla.

Hodnotící komise uvádí, že zadavatel může rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky s pořadovým číslem 2. uchazeče AISECO s.r.o. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace ve stanoveném rozsahu, nabídka tohoto uchazeče vyhověla všem požadavkům zadavatele a nabídková cena uchazeče 20.449.000,- Kč bez DPH není cenou mimořádně nízkou ve smyslu ustanovení § 77 zákona a současně je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která byla zadavatelem stanovená ve výši 22.000.000,- Kč bez DPH.

6. Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele

Prostřednictvím subdodavatelů budou plněny následující části veřejné zakázky:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení subdodavatele	Předmět plnění
MOTeC, spol. s.r.o., Libor Kočvara	Projektový manažer
PK SKLENÁŘ s.r.o., Ing. Jiří Sklenář	Autorizovaná osoba
Zdeněk Beránek	Technik

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Zadavatel obdržel nabídky od následujících uchazečů:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma uchazeče		Sídlo	IČO	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1.	„Sdružení MTS a Progesklima pro kolektor v Brně“	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	00014915	20 879 654,-
		Progresklima CZ s.r.o.	Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno	60707780	
2.	AISECO s.r.o.		Bednářova 400/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno	27729109	20 449 000,-

8. Vyloučení uchazeči

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma uchazeče		Sídlo	IČO
1.	„Sdružení MTS a Progesklima pro kolektor v Brně“	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	00014915
		Progresklima CZ s.r.o.	Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno	60707780

Zadavatel v odst. 9.2 zadávací dokumentace v rámci dílčího hodnotícího kritéria B „Technická úroveň nabízeného plnění – vybrané technické parametry“ stanovil minimální přípustné hodnoty technických parametrů, jež mají být hodnoceny v rámci uvedeného dílčího hodnotícího kritéria:

- V případě parametru „Maximální příkon nabízeného zařízení“ byla stanovena maximální přípustná hodnota příkonu jedné odvlhčovací jednotky 9 kW, přičemž byly preferovány nižší hodnoty před vyššími.
- V případě parametru „Průtok suchého vzduchu“ byla stanovena minimální přípustná hodnota průtoku suchého vzduchu jedné odvlhčovací jednotky 14.000 m³/h, přičemž byly preferovány vyšší hodnoty před nižšími.

U obou výše uvedených parametrů bylo v zadávacích podmínkách shodně uvedeno, že v případě nedodržení uvedených limitních hodnot bude nabídka uchazeče vyřazena.

Uchazeč podal nabídku, v níž nabídl předmět plnění s následujícími parametry platnými pro jednu odvlhčovací jednotku:

- maximální příkon nabízeného zařízení 11 kW,
- průtok suchého vzduchu 12.000 m³/h, přičemž jen v poznámce na krycím listu uchazeč uvedl, že po úpravě nabízeného zařízení je výrobcem garantováno zvýšení průtoku suchého vzduchu na 14.000 m³/h.

Za účelem hodnocení nabídek dle předmětného dílčího hodnotícího kritéria zadavatel v odst. 9.1 zadávací dokumentace požadoval doložení parametrů nabízeného zařízení Prohlášením o shodě nabízeného plnění a Produktovým listem obsahujícím technické parametry nabízeného plnění. Uchazeč za tímto účelem v nabídce doložil dokumentaci pro účely hodnocení nabídek, ze které vyplývá (z dokumentů Technický popis adsorpční odvlhčovací jednotky DST CZ 102L HW 60_40 a Produktový list), že nabízená odvlhčovací jednotka disponuje příkonem 11 kW a průtokem suchého vzduchu 12.000 m³/h. I když uchazeč v poznámce na krycím listu uvádí, že upravené zařízení by mělo dosáhnout požadované hodnoty průtoku suchého vzduchu, tj. 14.000 m³/h, zadavatel uvedenou informaci nemůže brát v potaz, neboť součástí nabídky jsou výše uvedené dokumenty, z nichž tato min. hodnota nevyplývá, a hodnoty nabízeného zařízení tedy nejsou dostatečné.

Nabídka uchazeče je tak v této části v rozporu se zadávacími podmínkami a tuto vadu nelze zhojit ani dodatečným vysvětlením uchazeče. Komise proto nabídku uchazeče v souladu s ust. § 76 odst. 1 ZVZ vyřadila a zadavatel následně uchazeče vyloučil z další účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 19. 8. 2016



Technické sítě Brna, akciová společnost
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát