

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název: „NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“
reg. číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: Otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČ: 275 20 536

Žádost dodavatele ze dne 16. června 2018

Ve dne 16. června 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

V rámci veřejné zakázky NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie bychom se rádi dotázali na níže uvedené otázky.

Dotaz č. 1 – V předloženém výkazu výměr je část díla D2-05 Potrubní pošta. K této části díla jsme však neobjevili projektovou dokumentaci. Žádáme o poskytnutí PD pro tuto část díla.

Dotaz č. 2 – V projektové dokumentaci D1-01.3 – požárně bezpečnostní řešení chybí technická zpráva. Žádáme o doplnění PD o tuto část.

Dotaz č. 3 – V předloženém výkazu výměr je část díla D1-01.1.2 Kyslíková stanice. K této části díla jsme však neobjevili projektovou dokumentaci (kromě výkresu základů). Žádáme o poskytnutí PD pro tuto část díla, zejména výkres oplocení.

Děkujeme za odpovědi a doplnění příslušných částí PD.

Odpověď zadavatele:

Ad. Dotaz č. 1: V rámci složky potrubní pošty D1-01.4 PP je situace, kde je vyznačeno napojení potrubní pošty v areálu.

Ad. Dotaz č. 2: Chybějící technickou zprávu PBR předkládáme v příloze (soubor POŽÁRNÍ ZPRÁVA.pdf).

Ad. Dotaz č. 3: Kyslíková stanice je využívána stávající, pouze dochází k jejímu přemístění. Podrobný popis přemístění je objasněn v části „D2-areálové rozvody medic. plynů“, a to v technické zprávě. Ve výkazu výměr je pro tuto část vymezena položka „16 – Přesun centrálního

zdroje O2 – odpařovací stanice“. Tento oddíl je součástí zadávací dokumentace. Specifikace oplocení je zpracována ve stavební části (tabulka výrobků – zámečnické výrobky – položka 41/Z) – taktéž součástí zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení obsahuje přílohu dle textu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Poličce dne 17. července 2018

.....

AREA 2000 s.r.o.

Mgr. Jaromír Kašpar, jednatel

smluvní zástupce zadavatele