

**Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná podle ustanovení § 9, § 12 odstavec (1), § 16, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) s názvem:

„Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno - Starý Lískovec“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
otevřené řízení

Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků EU z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Zprostředkujícím subjektem pro poskytnutí dotace je Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP); prioritní osa: 3- Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) ID.č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D222005182, CZ.1.02/3.2.00/14.26010, rozhodnutí č. 14200703 – SFŽP

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ČÍSLO 5**

V souladu s ustanovení § 49 odstavec (3) Zákona, zadavatel sděluje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz 8: Objekt : 03 pavilon C, rozpočet : 2, Doteplení střešního pláště - Rozpočtové náklady,

47	71399-0728	DOD - zateplení EPS 100 S tl. 40 mm	m2	828,97
----	------------	-------------------------------------	----	--------

Dle PD by měl být materiál EPS 200 S.

Odpověď zadavatele:

Položka upravena dle PD. Upravený výkaz výměr je součástí těchto dodatečných informací (dále rovněž jen „Příloha“).

Dotaz 9:

Stavba :		1310137 ZŠ Bosonožská 9, Brno-Starý Lískovec		Rozpočet: 1	
Objekt :		01 Pavilon A		Vnější zateplení obvod. pláště- Rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	281	SANACE KONSTRUKCÍ				
1	216-001	Očištění a příprava podkladu, penetrace	m2	508,32		
		pod zateplování (i pouze nově omítaný) povrch, skladby:				
		A,B-EPS160sPÚ		230,73		
		D:				
		jižní pohled - u sloupu za bouranou konstrukcí:(0,25+0,4)*2,95		1,92		
		severní pohled - fasáda stříšky :0,85*(2,74+12,2+2,74)		15,03		
		podhled stříšky vč.				
		závěť:1,17*12,2+1,9*5,4+2*0,3*1,405		25,38		
		fasáda v závěť:(1,85*0,67)*2,45		3,04		
		E:XPS160stěr		57,72		
		G:				
		severní pohled sokl:0,2*(11,31+10,21)		4,30		
		sloupy:5*2,95*4*0,4		23,60		
		jižní pohled				
		sokl:9,2*0,45+0,3*0,35+2,55*0,7+3,0*0,7+0,5*1,8+7,65*0,4		12,09		
		sloupy:5*2,95*4*0,4-2,95*0,4		22,42		
		O				
		K:XPS40stěrS		14,19		
		L:0,73*2*0,78		1,14		
		M (dle řezu "c"):XPS160sPÚ		15,96		
		dle řezu "b" podhled z MIN tl. 260mm s PÚ:MIN260sPÚ		80,81		

A) Zřejmě překlep, mělo by být znaménko „+“

B) Nemůžeme nalézt skladbu M v PD pro Pavilon A



Odpověď zadavatele:

at A) ve výkazu výměr opraveno znaménko – viz Příloha

at B) jedná se o řez A skladbu C - výměra je dobře, špatně napsaný popis – opraveno v Příloze

Dotaz 10:

Dle TZ je uvedeno,

Pavilon B

– kompletní otlučení páskových obkladů na obvodových konstrukcích

– plochy po odbourání páskového obkladu budou srovnány sanační hmotou na beton (v rozsahu 100% v prům. tl. 20 mm)

Ve VV je uvedeno

5	21099-0010	Reprofilace narušených ploch po odbourání obkladu sanační hmotou	m2	2,88	
		předpokládaný rozsah reprofilace 30% na skladbě E:			
		pavilon B - část skladby "E":			
		západní pohled: 0,25*25,23*0,3		1,89	
		východní pohled: 0,15*21,88*0,3		0,98	

Platí TZ nebo VV?

Podobné u Pavilonu C, D, E a F

Odpověď zadavatele:

Popis (rozsah) reprofilací je v Technické zprávě na straně č. 14, kapitola „Svislé konstrukce“.

Dotaz 11:

V ZD je jako adresa zadavatele uvedeno Statutární město Brno, Městská část Brno - Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Brno, ale dle ARES Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Prosíme o upřesnění, jaká adresa zadavatele má být uvedena v bankovní záruce (dokladu o poskytnutí jistoty).

Odpověď zadavatele:

V bankovní záruce musí být uvedeno Statutární město Brno, Městská část Brno - Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. V ARES je uvedeno pouze Statutární město Brno, protože městské části nejsou samostatná právnická osoba.

V Brně dne 8. ledna 2015 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele

Příloha:

Opravený Výkaz výměr z 8.1.2015