


ULOŽENÍ KABELŮ NN V CHRÁNIČCE



ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-51
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PODLE ČSN 73 6005



Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír Spilka
Datum:
2025.08.07
13:41:28 +02'00'

Tato dokumentace a její přílohy jsou duševním vlastnictvím firmy Elektroprogres Hranice, spol. s r.o. a nesmí být bez jejího souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům.

Kreslil:	Ing. M. Studená		Datum:	03/2025	ELEKTROPROGRES HRANICE spol. s r.o. Mostní 689 Hranice tel:581602849,fax:581603010	
Zpracoval:	Ing. M. Studená		Měřítko:			
Ved.projekce:	Ing. M. Studená		Formát:	1A4		
Stupeň:	Dokumentace pro povolení stavby					
Investor:					Číslo stavby:	
Obec Milenov, Milenov č.p. 120, 753 61						
Název:						
DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE MILENOV						
parc.č. 1952/1, 47/2, 47/3, 46/1, 1953/1, 37/1, 35/4, 2934/1, 1925/2, 1938/3, 1938/4, k.ú. Milenov						
Příloha:					Arch.č.:	Výkr.č.:
VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU					3030	D.2.5