



Spis.značka

S-META 25316/2014 OI/Su 7

Tábor

Číslo jednací

METAB 33745/2014/OI/Su

16.7.2014

Vyřizuje

Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Veřejná zakázka s názvem „Zateplení a stavební úpravy objektu v Helsinské ul., Tábor (KANKA)“

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel na základě níže uvedeného dotazu tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

„Prosím o doplnění Požárně bezpečnostního řešení stavby, a to především s ohledem na požadavek na typ panikového kování vstupních dveří.“

Odpověď:

Požárně bezpečnostní řešení stavby nepředepisuje druh panikového kování, ale vzhledem k typu využití objektu doporučuje projektant u pasivního křídla hlavních vstupních dveří (pavilonů A, B, C a chodby) panikové kování madlové dle normy EN 1125.

V souvislosti s výše uvedeným dotazem přikládáme tabulky oken a dveří pro pavilony A, B, C a spojovací chodbu, v nichž projektant doplnil popis panikového kování, tj. popis „PASIV.KŘ. S PANIKOVÝM KOVÁNÍM“ doplněn o text „**madlovým dle EN 1125**“.

S ohledem na charakter těchto dodatečných informací (tj. pouze doplnění popisu panikového kování) zadavatel konstatuje, že povaha provedené úpravy nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

Příloha:

- tabulky oken a dveří pro pavilony A, B, C a spojovací chodbu, formát PDF (4 listy)