

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č. j.: KHSOC/33504/2023/OC/HOK

V Olomouci dne 22.9.2023

Sp. zn.: KHSOC/32036/2023

Vyřizuje: Jitka Trefilová, tel.: 585 719 277

Č. j. odesílatele: neuvedeno

Počet listů: --

Adresát:

Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s.

MUDr. Mgr. Ivan Langer

Michalská 1141/8

779 00 Olomouc

V zastoupení:

Ing. Arch. Michal Bednařík

Tř. Spojenců 712/10

779 00 Olomouc

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení: „Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci“, parc. č. st. 693, 102/6, 102/18, 128/1.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, (dále jen „KHS“), dne 11.9.2023 zaevidované pod č.j.: KHSOC/32036/2023/OC/HOK o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení předložené Ing. Arch. Michalem Bednaříkem, datum narození: 20.2.1957, tř. Spojenců 712/10, 779 00 Olomouc na základě plné moci ze dne 10.5.2016 – Muzeum Olomoucké pevnosti a.s., (předseda MUDr. Mgr. Ivan Langer, datum narození: 1.1.1967, 8. května 25, 772 00 Olomouc) sídlo: Michalská 1141/8, 779 00 Olomouc, IČO: 28557474, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“): „Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci“, parc. č. st. 693, 102/6, 102/18, 128/1.

Po zhodnocení souladu předložené PD, dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízením vlády č.361/2007 Sb.,

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č.361/2007 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S PD: „Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci“, parc. č. st. 693, 102/6, 102/18, 128/1, stavebníka - Muzeum Olomoucké pevnosti a.s., (předseda MUDr. Mgr. Ivan Langer, datum narození: 1.1.1967, 8. května 25, 772 00 Olomouc) sídlo: Michalská 1141/8, 779 00 Olomouc, IČO: 28557474, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., bude KHS stavebníkem ke kolaudačnímu souhlasu doloženo, že novým vodovodním potrubím a ostatními výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody.
2. S odkazem na § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v návaznosti na § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., bude KHS stavebníkem k žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložen protokol s výsledky měření umělého osvětlení se zhodnocením parametrů umělého osvětlení na všech pracovních místech, dokladující splnění požadavků a dodržení normových hodnot ČSN EN 12464–1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Záměrem investora jsou stavební úpravy stávajícího zchátralého dvoupodlažního objektu bývalého Malého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky, parc. č. 693, k. ú. Olomouc – město, po jejichž realizaci vznikne návštěvnické centrum vojenské historie Olomouce a okolí s prostory s historickou expozicí, edukační místností a sociálním zařízením.

Zastavěná plocha objektu je cca 441m². Navrhované dispoziční řešení I.NP: zádveří, hala (její součástí budou samoobslužné automaty na potraviny a nápoje), recepce, sál/edukace, sanitární zařízení pro návštěvníky – ženy (předsíňka s umyvadlem a 2x záchodová kabinka), sanitární zařízení pro návštěvníky - muži (předsíňka s umyvadlem, místnost s pisoáry + 2x záchodová kabinka), sanitární zařízení pro imobilní návštěvníky vybavená umyvadlem a záchodovou mísou, úklidová místnost s výlevkou - společná pro všechny prostory, historická expozice vč. schodiště do 2. NP, technická místnost/sklad, chodba, kancelář, čajová kuchyňka, sanitární zařízení pro personál – ženy (předsíňka s umyvadlem a 1x záchodová kabinka), sanitární zařízení pro personál - muži (předsíňka s umyvadlem, 1x záchodová kabinka). II.NP: vstup, kancelář, půda.

Uvažovaný počet návštěvníků - 100. Max. počet zaměstnanců 5 osob.

V přízemí budou dočasné i stálé expozice, v obou hlavních sálech bude edukační centrum, vitríny s historickými předměty, interaktivní panely, promítací panely pro příležitostné konference a vzdělávací akce.

Objekt bude napojen na stávající areálové sítě – dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, horkovod – teplovod (stávající předávací stanice v areálu), síť NN. Ohřev teplé vody pro sanitární zařízení bude řešen elektrickými ohříváči. Sanitární zařízení budou mít větrání nucené, ostatní prostory budou větrány přirozeně okny.

Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženou PD bylo, že PD je v souladu s předpisy stanovenými ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.


Podmínka č. 1 je stanovena za účelem plnění § 5 odst. 2 a odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., a to, že materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí odpovídat svým složením a použitím platným právním předpisům.

Podmínka č. 2 se stanovuje s odkazem na požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v návaznosti na § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a dodržení normových hodnot (ČSN EN 12464 – 1 „Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť“ - Část 1: Vnitřní pracoviště), za účelem ochrany zdraví zaměstnanců před zrakovou zátěží.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost doručená na KHS dne 11.9.2023 č.j.: KHSOC/32036/2023/OC/HOK
- PD: „Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci.“, zpracovatel: Ing. Arch. Michal Bednařík, tř. Spojenců 712/10, 779 00 Olomouc, ČKAIT 03306, datum: 07/2023
- plná moc – ze dne 10.5.2016

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
oddělení hygieny obecné a komunální



Jitka Trefilová

odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. Ing. Arch. Michal Bednařík, tř. Spojenců 712/10, 779 00 Olomouc + PD