

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Dostavba přestavba části budovy
obecního úřadu**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Chtěl bych se zeptat, jaký je požadavek na součinitel prostupu tepla u vnějších výplní otvorů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že požadované informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci – viz D1.1. Architektonicko stavební řešení –D_Technická zpráva – str. 8:

17. Výplně otvorů

S001

Zde je navržena výměna hlavních vchodových dveří - nově budou v hliníkovém provedení s izolačním trojsklem v barvě RAL 7016.

S002

U objektu dostavku jsou navrženy dvojce nové prosklené dveře.
Dále budou vyměněny stávající dveře do kuchyně za nové a nově budou provedeny dveře na terasu z prostoru sálu (zde bylo původně okno - výška po parapet tedy bude odpouřána, šířka otvoru a výška nadpraží zůstane zachována).

Veškeré nové výplně otvorů ve fasádě budou mít hliníkový rám, izolační trojsklo, barva RAL 7016.

Navržená tepelně izolační hodnota celého okna (resp.dveří) bude max $U=1,2$ W/m²K.29.6

V Brně, dne 11. 8. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele