

Žádost o podání vysvětlení ZD – 4_6

Odpověď na dotaz č. 4.:

Od: Město Sázava - Stanislav Vondrášek

Odesláno: úterý 30. ledna 2024 9:52

Předmět: RE: Žádost o dodatečné informace č. 4

Dobrý den,

Konkrétní typ a dodavatele referenčního svítidla zadavatel přímo uvádět nemůže. Jedná se však o běžně dostupné LED čipy (dodávané několika výrobci LED čipů) s obecným označením „5050“ sdělující jejich velikost, uspořádání do čtverce po 4ks čipů. LED čipy i optiky odpovídající tomuto rozložení a velikosti čipů jsou dodávány několika dodavateli nejen na evropský trh. Počet LED čipů (potažmo čtveřic LED čipů) se obecně odvíjí od výkonu svítidla - konkrétní technické detaily a specifikace jsou ponechány na výrobci.

Dotaz:

Odesláno: pondělí 29. ledna 2024 13:10

Pro: Město Sázava

Předmět: Žádost o dodatečné informace č. 4

Dobrý den,

v ZD část Příloha 3a,3b,3c Zadavatel uvádí jako nutnou podmínku v označení parametru č. 39:

"Doložit vzorek svítidla vč. náhradních dílů v podobě náhradních LED modulů a optiky. Tyto LED moduly a optiky budou shodné (rozumějme kompatibilní nebo plně zaměnitelné) s již naskladněnými a použitými v okolních lokalitách VO, pro možnost výměny/záměny v případě poruchy nebo poškození. LED moduly předloženého vzorku a následně dodaných svítidel musí být vhodné též pro instalaci již naskladněných clonících mřížek. LED velikosti 5050 v patrici 2x2 čipy po dvou (8 LED) a/nebo třech modulech (12 LED). Důvodem je minimalizace držení náhradních dílů pro mimozáruční situace. "

Z důvodu vyhovění požadavku Zadavatele uvedeného v tomto bodě požadujeme zaslání referenčního typu svítidla, ke kterému se typ náhradních dílů vztahuje.

Odpověď na dotaz č. 6:

Od: Město Sázava - Stanislav Vondrášek

Odesláno: pátek 2. února 2024 15:49

Předmět: RE: Žádost o dodatečné informace č.6

Dobrý den,

Uvedené informace zadavatelem jsou dostatečně specifické s ohledem na komponenty dostupné na trhu s LED čipy a optikami. Zadavatel tímto také prověřuje znalost a odbornost potenciálních uchazečů v oboru. Jestliže si zadavatel dokázal provést svou tržní rešerši, měl by toto dokázat i potenciální uchazeč, ať už jako dodavatel nebo přímo výrobce LED veřejného osvětlení. Účelem tohoto zadávacího řízení není výuka aktuálních trendů a konkrétních řešení, nýbrž vysoutěžit LED svítidla s kompatibilní (tj. Shodnou či obdobnou) technologií a komponenty, které již zadavatel používá. Jak bylo uvedeno dříve, na trhu je více dodavatelů různých komponentů odpovídající tomuto popisu.

Dotaz č. 6

Odesláno: pátek 2. února 2024 10:43

Pro: Město Sázava

Předmět: Žádost o dodatečné informace č.6

Dobrý den,

v rámci odpovědi Zadavatele na dotaz č. 4: "Konkrétní typ a dodavatele referenčního svítidla zadavatel přímo uvádět nemůže. Jedná se však o běžně dostupné LED čipy (dodávané několika výrobcí LED čipů) s obecným označením „5050“ sdělující jejich velikost, uspořádání do čtverce po 4ks čipů. LED čipy i optiky odpovídající tomuto rozložení a velikosti čipů jsou dodávány několika dodavateli nejen na evropský trh. Počet LED čipů (potažmo čtveřic LED čipů) se obecně odvíjí od výkonu svítidla - konkrétní technické detaily a specifikace jsou ponechány na výrobcí. "

Tato odpověď však nevypovídá nic o uspořádání čipů na desce. Zadavatel zmiňuje o 8-mi nebo 12-ti čipech na desce – jaké jsou tedy jejich rozteče / uspořádání?

Předem děkujeme za odpověď.