

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rozšíření parku u muzea, Moravská Třebová (opakované zadání)
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Moravská Třebová
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO:	002 77 037
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Na základě konzultace s odborníkem na zámečnické konstrukce bychom Vás chtěli požádat o upřesnění požadavků na povrchovou úpravu zámečnických prvků, jako jsou oplocení, brány a ploty. V projektové dokumentaci je uvedeno, že tyto prvky mají být opatřeny kovářskou barvou, avšak není zmíněno, zda mají být zároveň žárově zinkovány. Upozorňujeme, že bez předchozího žárového zinkování by mohlo u těchto konstrukcí časem docházet ke korozi, a proto prosíme o potvrzení, zda se žárové zinkování uvažuje jako součást požadovaného technologického postupu povrchové úpravy.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel požaduje, aby všechny ocelové zámečnické prvky (např. oplocení, brány, plotové dílce, sloupky, rámy) byly opatřeny povrchovou úpravou žárovým zinkováním (není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak). Případné vrchní nátěry budou aplikovány až na žárový zinek. Toto upřesnění je každý dodavatel povinen zohlednit při ocenění příslušných položek v rámci předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.