



VYSVĚTLENÍ A/NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

**„Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483
– snížení energetické náročnosti“**



1 Údaje o zadavateli

Název zadavatele: Město Králíky
Sídlo zadavatele: Velké náměstí 5, 56169 Králíky
IČO: 002 79 072
Osoba oprávněná jednat: Ing. Václav Kubín, starosta města
Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/46196a88-e0aa-4fc6-bc97-a84aab59eb34>
Adresa elektronického nástroje: <https://zakazky.arlinnovation.cz>

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona níže uvedená osoba zastupující zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).

Název: ARL INNOVATION s.r.o
Sídlo: Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc
IČO: 017 448 28

2 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Prosím o upřesnění specifikace otvorových výplní (okna, dveře) viz. níže.

Náš dodavatel, žádá pro správně ocenění o vysvětlení:

"Dobrý den,

prosím o vysvětlení zda plastová okna budou členěny meziskelní mřížkou 18mm nebo nalepovací příčkou na povrchu skla okna.

Tepelný prostup celého okna 0,9 W/m²k splníme s tloušťkou profilu 74mm, nemusí být 80mm jak je v zadávací dokumentaci. Profil třídy A má zanedbatelný vliv na pevnost výrobku oproti profilu třídy B. Každý výrobce oken a dveří udává pokyny k maximálnímu povolenému rozměru prvku na základě zátěžových diagramů, které jsou sestaveny na základě zkoušek"

V poskytnutých podkladech jsme nikde odpovědi na tyto otázky nedohledali.

Odpověď č. 1

Okna budou členěna meziskelní mřížkou, nikoli nalepovací příčkou na povrchu skla okna.

Zadavatel uveřejňuje změnu zadávací dokumentace, viz. bod 3 tohoto dokumentu.

3 Změna Zadávacích podmínek

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhod o změně zadávacích podmínek ve výše uvedené veřejné zakázce, a to v následujícím rozsahu.



3.1 Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uveřejňuje aktualizované verze níže uvedených dokumentů.

- b) 02 – Formuláře
 - vii. 02.08 – Formulář „Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení“
(soubor: 02.08 - Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení_20240911.docx)
- d) 04 – Projektová dokumentace zpracovaná v souladu s § 89 - 92 zákona a vyhl. č. 169/2016 Sb., obsahující souhrn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „PD“ nebo „Projekt“),
(soubor: D-08-Výpis výplní otvorů_dodatek č.2.pdf)

4 Závěr

Vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele a změna zadávací dokumentace byla v souladu se zákonem zveřejněna na profilu zadavatele.

V návaznosti na výše uvedené zadavatele prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny elektronicky do **02. 10. 2024 do 10.00 hod.**

Části zadávací dokumentace, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnami, zůstávají v platnosti.