

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3 § 98, 99 ZZVZ	
Režim veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13.MŠ tř. Přátelství Písek – 3.etapa
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Název zadavatele	Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
Sídlo zadavatele	397 01 Písek - Budějovické Předměstí, Husovo nám. 725/5

Jako osoba pověřená zadavatelem Vám poskytuji vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3 ve věci výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č.1	Dobrý den, jako účastníci výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13.MŠ tř. Přátelství Písek – 3.etapa“ zasíláme tyto dotazy k zadávacímu řízení: V soupisu prací SO 02a Vnitřní prostory: položka č. 128 a 132 dodávka a montáž oken plastových: dle výkazu výměr se jedná o okna O02, která se mají upravovat z původních dvojoken na jednookno přidáním profilu – v počtu 2ks. Žádáme zadavatele o změnu položky v souladu s tabulkou výplní.
Odpověď č.1	V soupisu prací SO 02a Vnitřní prostory jsou upraveny tyto položky: pol. č. 128 - Dodávka oken plastových trojsklo, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ - bližší specifikace viz. výkresová část a TZ - úprava původního okna – 3,78 m². Pol. č. 132 - Montáž výplní otvorů – 18,5 m
Dodatečná informace ze strany zadavatele:	Zadavatel dále zjistil další nesrovnalosti ve výkazu výměr a zde sděluje jednotlivé opravy. V soupisu prací SO 02a Vnitřní prostory jsou upraveny tyto položky: pol. č. 130 - Dodávka a montáž vnitřních parapetů plastových komůrkových do š. 250 mm, vč. koncovek – 3,3 m. Pol. č. 131 - Dodávka a montáž parapetu vnějšího Al s povrchovou úpravou do š. 300 mm, vč. koncovek – 0 m – položka je obsažena v položce č. 32. Pol. č. 133 - Těsnící páska exteriér, vč. montáže – 18,5 m Pol. č. 134 - Těsnící páska interiér, vč. montáže – 18,5 m V soupisu prací Gastro – výdej jsou upraveny tyto položky: pol. č. 1 – Lednice s mrazákem – dodávka investora – neoceňovat – 0 ks. Pol. č. 8 – Umývatko porcelánové – je součástí ZTI – pol. č. 72 – neoceňovat – 0 ks. Pol. č. 14 – Vaříč dvouplotýnkový – dodávka investora – neoceňovat – 0 ks.

Přílohou vysvětlení a doplnění ZD č.3 je opravený výkaz výměr. Žádáme účastníky, aby při zpracování nabídky použili tento aktuální výkaz výměr. V případě, že bude součástí nabídky původní výkaz výměr, bude taková nabídka ze zadávacího řízení vyřazena a účastník vyloučen.

V Písku, dne 18.04.2023

Eva Čechtická
administrátor VZ