

TYP : OCELOPLECH. ROZVADĚČ, v.658, š.602 HLOUBKA : 250
KRYTÍ : IP 43 KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVERÍ : IP 21
DĚLENÍ: --
NÁTĚR :
PŘÍVODY : SHORA VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN–S

JMENOVITÝ PROUD 400A

0,000 = 248,200 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Beřlach

vypracoval Ing. Michal Kočíř

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Michal Kočíř

ved. projektant Ing. Martin Jeřábek

zodp. projektant Zdeněk Mrkvica

stavebník Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky, horova 28, 616 00

Rekonstrukce budovy Mozolky 52

BRNO - ŽABOVŘESKY

název stavby

SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM


objekt

D.1.4e - SILNOPROUDÉ INSTALACE

část

ROZVADĚČ RMS2

název dokumentu



zakázka A-19-26

datum 01/2021

stupeň DPS

měřítko

číslo přílohy

D.1.4e 109

Císlo pole												
Technologický popis	PŘÍVOD	PŘEPĚŤOVÁ	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	REZERVA	REZERVA
OSPO		OCHRANA			NOUZOVÉ	SOCIÁLKY						
Císlo pohonu				101	102	103	201	202	203	204		

