

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn: S-KHSSC 47564/2020

Č. j.: KHSSC 47564/2020

Vyřizuje: Pavlína Nachtigalová

Tel.: 325 511 552

E-mail: HV_NY@khsstc.cz

Datum: 29.09.2020

Datovou schránkou

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I

290 31 Poděbrady

Projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením – „Revitalizace zázemí městské knihovny a předprostoru Lázeňského parku Poděbrady, parc. č. 1889/1 v k.ú. Poděbrady“, investor – Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě Vaší žádosti ze dne 15.09.2020, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, projektovou dokumentaci ke na změnu stavby před dokončením – „Revitalizace zázemí městské knihovny a předprostoru Lázeňského parku Poděbrady, parc. č. 1889/1 v k.ú. Poděbrady“, investor – Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, v rozsahu právní úpravy provedené článkem 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení 852“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu, a vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s předloženou projektovou dokumentací **na změnu stavby před dokončením – „Revitalizace zázemí městské knihovny a předprostoru Lázeňského parku Poděbrady, parc. č. 1889/1 v k.ú. Poděbrady“, investor – Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady**, se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění této podmínky:

- zajistit odvětrání všech prostor uvnitř dispozice navržené provozovny (sklad potravin, sklad odpadu a hygienického zařízení pro zaměstnance) dle **Článku 4 odst. 2 nařízení 852** ve spojení s **kapitolou I bodem 5 přílohy II nařízení 852** – mít k dispozici vhodné a dostatečné prostředky pro přirozené nebo nucené větrání a zajistit, aby nedocházelo k proudění vzduchu při nuceném větrání ze znečištěné oblasti do čisté.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 15.09.2020 jste požádali Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze o vyjádření k projektové dokumentaci na změnu stavby před dokončením – „Revitalizace zázemí městské knihovny a předprostoru Lázeňského parku Poděbrady, parc. č. 1889/1 v k.ú. Poděbrady“, investor – Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady.

Předložený návrh řeší vybudování stánku rychlého občerstvení se zázemím pro zaměstnance.

Do provozovny bude zajištěn vstup přes manipulační prostor, z kterého bude přístupný sklad potravin a dále sklad obalů. K dispozici je hygienické zázemí pro zaměstnance (3 pracovníci v jedné směně) – záchod s předsíní a umyvadlem na mytí rukou, šatna a úklidová místnost s výlevkou. V jedné části je navržena samostatná přípravná pro přípravu zmrzliny – pracovní plochy, dřez a umyvadlo na mytí rukou. Dále je navržena samostatná přípravná pizzy – pracovní plochy, dřez a umyvadlo. Z připraven je vstup do prodejní části stánku, kde v jedné části navazující na přípravnu zmrzliny bude realizován její prodej. V tomto úseku je navrženo odpovídající technologické vybavení a dřez. Na přípravnu pizzy navazuje prodejní část, vybavená pracovními plochami, dřezem, dvojdrezem na mytí provozního nádobí. Pro obě části, které tvoří jeden celek je navrženo umyvadlo na mytí rukou.

Sortiment zařízení budou tvořit pizza, párek v rohlíku, paninny a zmrzlina.

Povrch podlah bude ve všech prostorách snadno omyvatelný, exponované části stěn v přípravnách, prodejní části a na hygienickém zařízení pro spotřebitele budou též snadno omyvatelné.

Vzhledem k tomu, že z předložené dokumentace nevyplýval způsob odvětrání prostor uvnitř dispozice, byl stanoven požadavek uvedený ve výroku tohoto závazného stanoviska, který vychází z **Článku 4 odst. 2 nařízení 852** ve spojení s **kapitolou I bodem 5 přílohy II nařízení 852**.

Zásobování vodou je z městského vodovodu. Odkanalizování je do městské kanalizace.

Podkladovou dokumentaci máte k vyzvednutí na podatelně územního pracoviště KHS v Nymburce. Žádáme Vás o její vyzvednutí do 3 měsíců od obdržení stanoviska. Pokud se tak nestane, bude projektová dokumentace skartována.

Mgr. Hana Schwarzmánová
vedoucího oddělení hygieny výživy
pro okresy Kolín a Nymburk

v z. Pavlína Nachtigalová

Rozdělovník

1/ Adresát – DS

2/ KHS – ÚP NB oddělení HV a PBU