

Odp.projektant:	Vypracoval:	Schválil:	Kontroloval:	PRONIX s.r.o
Ing. M. Koucký	Ing. Z. Paclt	Ing. J. Lukášek	Ing. M. Koucký	
				Office Park Hloubětín, budova D Poděbradská 55/88 198 00 Praha 9
Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.				Číslo zakázky: Z03094
Název stavby: Dodávka a montáž náhradního zdroje pro FZÚ Cukrovarnická				Stupeň PD: DSP (DPS)
Místo stavby: Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6				Datum: Květen 2014
Díl / profese: KABELOVÝ LIST				Formát: 2x A4
Obsah přílohy:				Značka dok: 2.02
				Číslo pare:

ČÍSLO	TYP	DÉLKA [m]	ODKUD	KAM	POZNÁMKA
WL101	1-CHBU 1x120mm2	52	HR pole1	R-SP	
WL101.1	1-YY 1x120mm2	60	HR pole1	MG	
SK101	1-CHBU 1x120mm2	8	R-SP	MG	
WL102	CYKY 3x6mm2	65	HR pole1	MG	
WL103	CYKY 5x16mm2	70	HR-N pole6	R-VS	
WL104	CYKY 5x6mm2	3	R-VS	ZS1	
WL105	CYKY 3x2,5mm2	25	R-VS	Zás. obvod	
WL106	CYKY 3x1,5mm2	22	R-VS	Svět. obvod	
WL107	CYKY 3x1,5mm2	22	R-VS	Svět. obvod	
WS101	JYTY-O 2x1mm2	60	HR pole1	MG	ŘS panel MTG
WS102	JYTY-O 2x1mm2	9	HR pole4	HR pole1	
WS103	JYTY-O 2x1mm2	9	HR-N pole5	HR pole1	
WS03.01	JYTY 19x1mm2	60	HR pole1	R-VS	
WS01.01A	JYTY-O 4x1mm2	8	R-VS	01.01	klapka VZT
WS01.02	JYTY-O 2x1mm2	5	R-VS	01.02	detektor kouře
WS01.03	CMFM 7x0,5mm2	3	R-VS	01.03	detektor CO
WS01.04	JYTY-O 2x1mm2	5	R-VS	01.04	teploměr Ni1000/5000
WS01.05	JYTY-O 2x1mm2	7	R-VS	01.05	přetlaková kontrola mezipláště
WS01.06	JYTY-O 4x1mm2	3	R-VS	01.06	snímač úniku provoz. kap.
WS01.07A	JYTY-O 7x1mm2	7	R-VS	01.07	signalizace z MTG
WS01.10	JYTY-O 4x1mm2	10	R-VS	01.01	snímač úniku provoz. kap.
WS01.20	JYTY-O 2x1mm2	15	R-VS	01.20	tlačítko kvitace
WS02.04	JYTY-O 2x1mm2	5	R-VS	02.04	dveřní kontakt
WS02.05	JYTY-O 2x1mm2	4	R-VS	02.05	dveřní kontakt
WS02.08	JYTY-O 2x1mm2	6	R-VS	02.08	tlačítko otevření VZT klapky
WS01.01Z	CYKY-J 4x1,5mm2	8	R-VS	01.01	ovládání VZT klapky MTG
WS01.07Y	CYKY-J 3x1,5mm2	7	R-VS	01.07	vzdál. ovládání MTG
WS01.07Z	CYKY-J 3x1,5mm2	7	R-VS	01.07	vzdál. ovládání MTG
WS01.21	JYTY-J 7x1mm2	15	R-VS	01.21	signalizace naplněné nádrže PHM
WL02.07Y	CYKY-J 3x1,5mm2	6	R-VS	02.07A	světelné návěští
WL02.07Z	CYKY-J 3x1,5mm2	6	R-VS	02.07B	světelné návěští
BUS 1	FTP cat 5e	8	RVS	01.07	ŘS panel MTG