

Střídač DC/AC (fázovací místo)
Typ: Fronius SYMO 20.0.3-M
Fronius SYMO 10.0.3-M
Výkon (kW AC): 20, 10
Počet: 4 ks

Rozpadové místo FVE
(stykač)

Ochrany U / f

Regulace FVE distributorem
Výkonové stupně: 100 %, 0% Pjmen

RH FVE (AC + DC)

Rozvaděč NN

Hl. jistič FVE
125 A/3

Hl. Jistič

HDO
RR3

kWh

místo napojení do DS

TS Gotberg
700850

RE (měřicí místo)
Fakturační (6Q) elektroměr

FV panely (generátor)
Typ: AXIPower AC-275P/156-60S
Výkon (Wp): 275
Počet: 245 ks

Vlastní spotřeba objektu

ZODP. PROJEKTANT:	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
	Petr Jiroudek	Martin Ryba	Petr Jiroudek		
MÍSTO STAVBY: U Sadu 394, 691 27 Popice		KRAJ: Jihomoravský			
STAVEBNÍK: Gotberg, a.s., U Sadu 394, 691 27 Popice				Zakázkové číslo:	L-18-10
Gotberg, a.s. Popice, 67,375 kWp FVE				STUPEŇ PD:	DSP + DPS
				DATUM:	03/2018
				FORMÁT:	A3
1p schema				MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
				—	04