



Tabulka místnosti 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina	Povrch stěn	Povrch stropů
					Poznámka
1.01a	PRACOVNA	41,29	PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.01b	PRACOVNA	40,76	PVC PODLAHOVINA	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.02a	HERNA	57,47	KOBERCOVÁ PODLAHOVINA + KOBERCOVÝ SOKL	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.02b	HERNA	57,13	KOBERCOVÁ PODLAHOVINA + KOBERCOVÝ SOKL	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.03a	WC DĚTI	9,28	KERAMICKÁ DLÁŽBA	BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm	PD - D.1.1.15
1.03b	WC DĚTI	9,31	KERAMICKÁ DLÁŽBA	BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm	PD - D.1.1.15
1.04a	UMÝVÁRNA DĚTI	15,29	KERAMICKÁ DLÁŽBA	BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm	PD - D.1.1.15
1.04b	UMÝVÁRNA DĚTI	15,27	KERAMICKÁ DLÁŽBA	BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm	PD - D.1.1.15
1.05a	ŠATNA DĚTI	19,89	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.05b	ŠATNA DĚTI	19,77	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.06a	ŠATNA PERSONÁL	5,39	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BÍLÁ VÝMALBA	PD - D.1.1.16
1.06b	ŠATNA PERSONÁL	5,39	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BÍLÁ VÝMALBA	PD - D.1.1.16
1.07a	SOC. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	2,82	KERAMICKÁ DLÁŽBA	BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm	PD - D.1.1.16
1.07b	SOC. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL	2,82	KERAMICKÁ DLÁŽBA	BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm	PD - D.1.1.16
1.08a	CHODBA	9,81	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm	BÍLÁ VÝMALBA
1.08b	CHODBA	9,85	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm	BÍLÁ VÝMALBA
1.09	VÝDEJ JÍDEL	20,04	KERAMICKÁ DLÁŽBA	BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm	PD - D.1.1.17
1.10a	SKLAD HRAČEK	1,52	PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL	BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.10b	SKLAD HRAČEK	1,52	PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL	BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.11	VÝTAH	1,08			PD - D.1.1.21 - D.1.1.24
1.12	SKLAD	0,77	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.13	IZOLAČNÍ MÍSTNOST	10,05	PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.14	KANCELÁŘ ŘEDITELÉ	10,12	KOBERCOVÁ PODLAHOVINA + KOBERCOVÝ SOKL	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.15	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,74	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.16	VSTUP	8,80	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.17	SCHODIŠTĚ	29,44	KERAMICKÁ DLÁŽBA + SOKL v. 120 mm	BARVNÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
		406,62 m2			

[illegible]

- K05 - 8x parapetní AL plech s PVC koncovkami r.š. 350 mm, dl. 3600 mm lepený PUR lepicí pěnou na očištěný a odmaštěný povrch.
- K06 - 5x parapetní AL plech s PVC koncovkami r.š. 350 mm, dl. 4800 mm lepený PUR lepicí pěnou na očištěný a odmaštěný povrch.
- K08 - Provedení nového krycího opečování stávajícího atikového zdiva r.š. 350 mm. Celková délka opečování 9,30 m. Lemovací plech bude zachován bez změn.
- K09 - Provedení nového plechového lemování zdiva do r.š. 350 mm z poplastovaného plechu. Bude provedeno nově po dokončení ETICS.
- K10 - Provedení celonového montáže stávajícího okenného žlabu včetně vývodů vody.

- Součástí II. etapy nebude provedení obnovy povlakové střešní krytiny konstrukčních detailů a oplechování atiky. Provedení nového ETICS svislých obvodových konstrukcí a souvisejích úprav na fasádě, včetně provedení nového okapového chodníku.

[illegible]

DK dvacetistranné stěny z požární desky 2x RF (DF) II, 12,5 mm
 dnostranné na ukotvené ocelové konstrukci z profilu R-CW 50 a
 -UW 50 ke stávajícím konstrukcím. Osová vzdálenost montážních
 profilů do 313 mm.

DK obkld rozvodů instalací z desky 1x RB (A) II, 12,5 mm
 dnostranné na ukotvené ocelové konstrukci z profilu R-CD a
 -UD ke stávajícím konstrukcím. Rozvinutá šířka kasliku do
 100 mm.

- Stávající svíslé nosné konstrukce provedeny z panelů křemelinových s ukávkou do fotobetonových nosných konstrukcí. Pochybná úprava vnější strana - vápnomocná štuková omítka. Vnější strana - struktura křemelinových panelů. tl. 300 mm - Lepicí tmel - faktor difúzního odporu nižší než 20 - Teplotní izolace polyuretanovou (PUR) EPS se součinitelem tepelné vodivosti, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$, tl. 160 mm - Srovnávací hmoždinky s certifikací dle ETAG 019 pro zapuštění do omítky - Štěrbový tmel se skleinovou armaturou tkaninou v tl. 4 mm. Štěrbový tmel s difúzním odporem do 20. Vytužená tkanina s gramáží 140 g/m² - Penetranti na bázi vstříknutí omítky - Tenkovrstvá probrávená omítka s fotokatolitickým efektem	Stávající svíslé nosné konstrukce odobrou přístupu opatřeny provedeními z obrobků z křemelinových panelů. Zafixování nosné konstrukce
--	---

- 1) Budovu projevové nové instalace ZT1 včetně zahájení předemětu, ZT1 a E) (součástí projektové dokumentace ZT1, ZT1 a E) Dodávka a montáž WC zástěn součástí PD ZT1
- 2) Budovu projevové nové obězky a plynulý instalátorský rozvod (stoupací, pozice E, Z3 a Z4 plynalizátorů karekrování v 1,100 m na výšku místnosti. Plynová úprava skříníkovou karminou tříděnou a skříníkovou iminu s přetlačem stávající konstrukce v 3,300 m. Takto upravený povrch bude opatřen tenkovrstvou skříníkovou omítkou.
- 3) Budovu projevové nové zavidlivy vybraných armatur a dřevních otvorů, pozice E, Z3 a Z4 plynalizátorů karekrování v 1,100 m na výšku místnosti. Plynová úprava skříníkovou karminou tříděnou a skříníkovou iminu s přetlačem stávající konstrukce v 3,300 m. Takto upravený povrch bude opatřen tenkovrstvou skříníkovou omítkou.
Rozměry otvorů (x v x h)
ZT1 900 x 1200 mm 2 kusy
Z3 1800 x 1800 mm 1 kus
Z4 610 x 2100 mm 2 kusy

- Stěvy svislé nosné konstrukce provedeny z panelů křemelových s ukotvením do železobetonové nosné konstrukce. Povrchová úprava: vnitřní strana - vápencemastná štuková omítka. Vnější strana - struktura křemelových panelů, tl. 300 mm
- Lepící tmel - faktor difúze odporu nižší než 20
- Tepelná izolace poskytnuta z fenolické pěny se součinitelem tepelné vodivosti, $\lambda_D = 0,021$ W/mK, tl. 80 mm
- Sroubování hmoždíky s certifikací dle ETAG 010 pro zapuštění montáž
- Stěrkový tmel se sklenou armovací tkaninou v tl. 4 mm. Stěrkový tmel s difúzním odporem do 20. Vytváření tkanina s gramáží 140 g/m²
- Penetrace nátěr v odstínu omítky

D02
D03
D04
D07
D08

- Popis úpravy výplní otvorů v textu ozačený červeně
- Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn.

D02

- Popis výplní otvorů viz. projektová dokumentace
- D.1.1.25 Výpis výplní otvorů

- Všechny dřevěné parapety stávajícího výplní otvorů budou zachovány beze změn

— — — — — - Vymezení prostoru reálné

UPRAVY OZNAČENÝCH PROSTOR VIZ. VÝKRES:

SOC. č. I	- D.1.1.13 Uprava sociálního zařízení SOC. č. I - 1. et.
SOC. č. II	- D.1.1.14 Uprava sociálního zařízení SOC. č. II - 1. et.
SOC. č. III	- D.1.1.15 Uprava sociálního zařízení SOC. č. III - 1. et.
SOC. č. IV	- D.1.1.16 Uprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 1. et.
SOC. č. III	- D.1.1.17 Uprava sociálního zařízení SOC. č. III - 2. et.
SOC. č. IV	- D.1.1.18 Uprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 2. et.
KUCH. č. I	- D.1.1.19 Uprava sociálního zařízení KUCH. č. I - 2. et.



NAVRHLE	SYNOPSIS	ZODP. PROJEKTANT
Stanislav Vlach, DIS.	Vypracoval Vlach, DIS.	Miloš Rozhoň
INVESTOR	Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 397 01 Písek	
Mě. Úř. Písek	Stav. Úř. Písek	
Rekonstrukce vnitřních prostor u zateplení budovy 13. MŠ, Písek – 2. etapa SO_01 - HLAVNÍ BUDOVA D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST		
Přidoms 1.NP - NAVRHOVÁNÝ STAV		FORMAT 12x44 DATUM 02.04 STUPEŇ DSP C. ZAKÁZKY SVZÚ_0203 MĚŘÍTKO C. VYPUSKU
		1:50 D.1.1.8