

3 PEN Stř. 50 Hz, 400V/ TN - C - S

I 63
63 A

16 A

0,03A
40 A

0,03A
10 A

0,03A
10 A

0,03A
10 A

0,03A
10 A

0,03A
10 A

16 A

10 A

0,03A
40 A

20 A

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

CYKY 4B x 16
ROZV. RH

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 1

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 2

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 3

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 4

CYKY 3C x 1,5
SVĚTLA 1

CYKY 3C x 1,5
SVĚTLA 2

CYKY 3C x 1,5
SVĚTLA 3

CYKY 3C x 1,5
SVĚTLA 4

CYKY 3C x 1,5
SVĚTLA 5

REZERVA

CYKY 3C x 1,5
ROZVADEČ ENESA

CYKY 3C x 2,5
MYČKA

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 2

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 3

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 4

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 5

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 6

CYKY 3C x 2,5
ZÁSUVKY 7

VÝVODY PŘÍPRAVNA
JÍDEL

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295											
ing. FRIEDL				ing. FRIEDL															
				IČO: 43811027															
St.Ú		PÍSEK			MÚ (Ob.ú.)		PÍSEK												
investor :		ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK, HUSOVO NÁM. 725 HUSOVO NÁM. 725/5, 397 01 PÍSEK								datum		12/2020	form.:		2A4				
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ 13. MŠ - 2. ETAPA D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA														účel:		DPS			
														měřítka:					
														zak.číslo:		68-2020			
obsah výkresu														číslo výkr.:		číslo paré:			
ROZVÁDĚČ R2.2														D.1.4.4					