

Příloha TZ č. 1 - TABULKA MÍSTNOSTÍ

Akce : Energeticky úsporná opatření - Základní škola Králíky, ulice 5.května

P1	Název místnosti	Rozměry místností			Parametry místností									
		Výška	Plocha	Objem	Teplota		Relativní vlhkost	Hladina hluku	Ozn. Zař. VZT	Přívod návrh	Odtah návrh	Čerstvý	Výměna Skutečná	Poznámka
												vzduch		
					h	S	V	tiz	til	fi	L		Vp	Vo
(m)	(m2)	(m3)	(°C)	(°C)	(%)	dB(A)	-	(m3/h)	(m3/h)	(%)	(x/h)			
1NP														
101	Učebna	3,00	64,50	193,50	ÚT	ndef.	ndef.	45	1	800	800	100%	4,134	min. 25x/h osoba
103	Učebna	3,00	55,90	167,70	ÚT	ndef.	ndef.	45	1	800	800	100%	4,770	min. 25x/h osoba
106	Učebna	3,00	55,70	167,10	ÚT	ndef.	ndef.	45	1	800	800	100%	4,788	min. 25x/h osoba
107	Učebna	3,00	64,50	193,50	ÚT	ndef.	ndef.	45	1	800	800	100%	4,134	min. 25x/h osoba
109	Učebna	3,00	61,50	184,50	ÚT	ndef.	ndef.	45	1	800	800	100%	4,336	min. 25x/h osoba
116	Učebna	3,00	58,90	176,70	ÚT	ndef.	ndef.	45	1	800	800	100%	4,527	min. 25x/h osoba
2NP														
201	Učebna	3,00	66,80	200,40	ÚT	ndef.	ndef.	45	2	800	800	100%	3,992	min. 25x/h osoba
203	Kabinet	3,00	55,90	167,70	ÚT	ndef.	ndef.	45	2	800	800	100%	4,770	min. 25x/h osoba
205	Učebna	3,00	55,50	166,50	ÚT	ndef.	ndef.	45	2	800	800	100%	4,805	min. 25x/h osoba
206	Učebna	3,00	27,60	82,80	ÚT	ndef.	ndef.	45	2	400	400	100%	4,831	min. 25x/h osoba
207	Učebna	3,00	66,80	200,40	ÚT	ndef.	ndef.	45	2	800	800	100%	3,992	min. 25x/h osoba
209	Učebna	3,00	64,20	192,60	ÚT	ndef.	ndef.	45	2	800	800	100%	4,154	min. 25x/h osoba
216	Učebna	3,00	58,90	176,70	ÚT	ndef.	ndef.	45	2	800	800	100%	4,527	min. 25x/h osoba