Příloha TZ č. 2 - TABULKA ZAŘÍZENÍ

Akce : Energeticky úsporná opatření - Základní škola Králíky, ulice 5.května

P2	Název zařízení	Umístění zařízení	VZT	Průtok	Čerstvý vzduch (%)	Energie							Napájí	Řízení	Řízení
					vzduch		Teplo [kW]	Elektrická energie kW							
Zařízení číslo					%	ZZT	55/35°C	Motory jednotky a ventilátory	Kondenzační jednotky	Vnitřní klimatizační jednotky	Napětí	Dop. jištění			
1	VZT jednotka	Strojovna VZT	1.1.1	4 800	100	78%	24	4	-	-	400	-	;	VZT	Rozvadeč bude napojen profesí silnoproud. Rozvaděč bude osazen na těle VZT jednotky. Prokabelování v rámci VZT jednotky, osazení čidel atd. je součástí profese VZT.
	Čidlo kvality vzduchu	101	1.6.1	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	103	1.6.2	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	106	1.6.3	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	107	1.6.4	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	109	1.6.5	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	116	1.6.6	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	115	1.7.1	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	115	1.7.2	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	115	1.7.3	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	115	1.7.4	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	118	1.7.5	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	118	1.7.6	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	118	1.7.7	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	118	1.7.8	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	108	1.7.9	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	108	1.7.10	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	108	1.7.11	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	108	1.7.12	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
2	VZT jednotka	Strojovna VZT	2.1.1	5 200	100	78%	24	4	-	-	400	-	EL	VZT	Rozvadeč bude napojen profesí silnoproud. Rozvaděč bude osazen na těle VZT jednotky. Prokabelování v rámci VZT jednotky, osazení čidel atd. je součástí profese VZT.
	Čidlo kvality vzduchu	201	2.6.1	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	203	2.6.2	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	205	2.6.3	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	206	2.6.4	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	207	2.6.5	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	209	2.6.6	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Čidlo kvality vzduchu	216	2.6.7	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	215	2.7.1	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	215	2.7.2	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	215	2.7.3	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	215	2.7.4	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	218	2.7.5	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	218	2.7.6	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	218	2.7.7	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	218	2.7.8	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	218	2.7.9	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	218	2.7.10	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	208	2.7.11	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	208	2.7.12	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	208	2.7.13	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Regulátor průtoku vzduchu	208	2.7.14	-	-	-	-	-	-	-	24	-	EL	VZT	
	Celkem - dílčí součty			10 000			48	22	0	0					
	Celkem - požadavky na přípojky						**48**	**22**							