



uliční vpust

KO 60°

80-90°

min 2% - max 40%

veřejná kanalizace
- napojení

svislé potrubí

KO 15°

KO 60°

Před zahájením zemních prací je nutné provést přesné vytyčení podzemních inženýrských sítí v zájmovém území. Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám, normám EU a všem technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům. Veškeré stavební práce musí být koordinovány s ostatními projekty a profesemi. Případné nesoulady výkresových dokumentací je nutné konzultovat s projektantem. Rozměry je nutné ověřit na stavbě, veškeré změny musí být odsouhlaseny architektem a investorem. Před výrobou prvků je nutné ověřit konečné rozměry stavebních konstrukcí. Tento výkres není určen jako dílenská dokumentace - ta bude v případě potřeby vypracována předložena projektantovi ke schválení. Označení Mxx / ZPxx - viz tabulka prvků



Kamenická 673/5, Praha 7
+420 724 819 859
info@uustudio.cz

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 600/20, 120 00 Vinohrady

revize _____ vypracoval _____
- Ing. arch. Andrea Nováková

| číslo výkresu | formát | měřítko | datum |
|---------------|--------|---------|--------|
| B.9.1 | A3 | 1:500 | 9/2025 |