

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Projektant dílu:  Evora Design, s.r.o. Videňská 376/132 619 00, Brno tel: 607 097 849 email: info@evoradesign.cz		Díl: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ					
Kreslil: ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ		Zodpovědný projektant: ING. JIŘÍ ŠÍMA, PH.D. (ČKAIT-0301410)					
Generální projektant:  Pivec Projekce s.r.o. Slevačská 49 615 00, Brno tel.: 603 231 833 projekce@pivec.cz		Investor:  TSB a.s. Barvířská 5 602 00 Brno - Zábrdovice podatelna@tsb.cz		Projektant dílu:  Evora Design, s.r.o. Videňská 376/132 619 00, Brno tel: 607 097 849 email: info@evoradesign.cz		autorizace: 	
Investor: TSB a.s., Barvířská 5, 602 00, Brno-Zábrdovice							
Adresa: Areál TSB a.s. Křenová 426/9, 602 00 Brno-Trnitá, parcely 1188 a 1187/2							
Vypracoval: ING. ŠÁRKA BÍLKOVÁ		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN PIVEC		Hlavní architekt: ING. JAN PIVEC			
Akte: NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ				č.zakázky: 22018_4		č. paré:	
Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				stupeň: DPS			
				datum: 11/2023			
Obsah: Technická zpráva				formát: ISO A4		č. v./rev.: D.1.4.4-001	
				měřítko:			

OBSAH

1	Údaje o stavbě	1
2	Údaje o stavebníkovi	1
3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	1
4	Popis budovy a využívání	1
5	Podklady pro zpracování	1
6	Klimatické podmínky místa stavby a podmínky výpočtu	2
7	Tepelná bilance	2
8	Popis koncepce, provozu a regulace	2
	Primární zdroj tepla, kotelna	2
	Otopná soustava	3
	Regulace systému	3
	Příprava teplé vody	3
9	Potrubní trasy a tepelné izolace	3
10	Armatury	4
11	Požárně bezpečnostní řešení	4
12	Uvedení do provozu	4
13	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4
14	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem ..	5
15	Závěr	5
16	Seznam použitých zdrojů informací	6
	Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1	I

1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ
Místo stavby:	Brno
Katastrální území:	Trnitá [610950]
Parcela:	p.č. 1188, 1187/2
Předmět dokumentace:	D.1.4.4 – Zařízení pro vytápění
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Název:	TSB, a.s.
Adresa:	Barvířská 822/5 602 00 Brno - Zábrdovice

3 ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Firma:	Evora Design, s.r.o. Videňská 376/132 619 00 Brno
Vypracoval:	Ing. Kristýna Cigánková
Telefon:	+420 607 097 849
Email:	cigankova@evoradesign.cz
Kontroloval:	Ing. Jiří Šíma, Ph.D. Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí Specializace technická zařízení ČKAIT – 0301410

4 POPIS BUDOVY A VYUŽÍVÁNÍ

Jedná se o nástavbu stávajícího objektu TSB na ulici Křenová.

Účel užívání:	Administrativní budova
Plocha nové části:	267,5 m ²
Kapacita nové části:	16 osob

5 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Podkladem pro zpracování projektu jsou půdorysy a řezy stavební části objektu v měřítku 1:50. Investorem zadané specifikace provozních podmínek, objednatelem zadané požadavky spolu s doplňujícími skutečnostmi z konzultačních a koordinačních porad s investorem.

Návrh, montáž a provozování systému vytápění musí být v souladu s příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Implicitní hodnoty uvažované ve výpočtech, jako i výpočtové vztahy, jsou převzaté ze zdrojů uvedených v kapitole Seznam použitých zdrojů informací.

6 KLIMATICKÉ PODMÍNKY MÍSTA STAVBY A PODMÍNKY VÝPOČTU

Místo:	Brno
Nadmořská výška:	200,63 m n. m.
Výpočtová venkovní teplota vzduchu pro vytápění:	- 15 °C
Počet otopných dnů dle ČSN 38 33 50:	232
Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50:	4,4 °C
Vnitřní výpočtová teplota vzduchu pro vytápění:	20 °C
Počet výměn vzduchu pro novou část n_{50} :	1,0 1/h – Nucené větrání se ZZT
Počet výměn vzduchu pro stávající část n_{50} :	5,0 1/h – Přirozené větrání okny
Součinitel ochrany budovy proti větru e :	2 – Průměrně chráněné (v krajině se shluky stromů, v zastavěných oblastech, předměstská zástavba)

7 TEPELNÁ BILANCE

Tepelná bilance stávajícího objektu je převzata z dokumentace vytápění „Rekonstrukce garáže a skladu“, 03/2014. Tepelné ztráty nástavby jsou vypočteny dle ČSN EN 12831-1:

Tepelná bilance:

Tepelné ztráty „ROZVODNA“	12 kW
Tepelné ztráty „HALA“	33 kW
Tepelné ztráty „PROVOZNÍ BUDOVA“	9 kW
Tepelné ztráty „GARÁŽ, SKLAD“	14 kW
Tepelné ztráty „NÁSTAVBA“	6,6 kW
CELKEM	74,6 kW

V stávající kotelně jsou instalované 2 kotle Ferolli Pegasus F2 o výkonu 49 kW. Instalovaný výkon kotelný dostačuje.

8 POPIS KONCEPCE, PROVOZU A REGULACE

Projekt řeší návrh podlahových otopných ploch v závislosti na tepelných ztrátách nástavby objektu a vnitřní rozvody systému topení. Projektová dokumentace řeší napojení na stávající zdroj tepla a stávající kotelnu. Tepelné ztráty nové části objektu jsou počítány pro výpočtovou teplotu v zimním období -15 °C.

PRIMÁRNÍ ZDROJ TEPLA, KOTELNA

Výpočtová tepelná ztráta nástavby je 6,6 kW. Výkon stávajících kotlů je dle tepelné bilance dostačující. Pro část nástavby je navržen nový topný okruh. V rámci kotelný bude tento topný okruh připojen na nový rozdělovač/sběrač topných okruhů, který nahradí stávající rozdělovač. Stávající rozdělovač je koncipován pro 3 topné okruhy. Nový rozdělovač umožní napojení 4 topných okruhů. Stávající topné větve zůstanou napojeny dle stávajícího řešení. Dodán bude rozdělovač o stejných připojovacích parametrech jako původní s přidanými vývody pro nový topný okruh. Nový rozdělovač bude větší o 400 mm, což si vyžádá úpravu uchycení a posun polohy stávající expanzní nádoby o objemu 140 l. Ta je nyní napojena z větve rozdělovače. Nově dojde k připojení expanzní nádoby přímo z těla rozdělovače a sběrače. Stávající zabezpečovací zařízení v rámci kotelný jinak zůstanou zachována. Zachovány zůstanou také veškeré stávající rozvody v rámci kotelný.

Pro ochranu stávajících zdrojů je navíc navržen nově filtr mechanických nečistot s magnetem, který bude instalován na zpátečce mezi Stávajícími kotli a stávajícím HVDT.

Nástavba si vyžádá také přeložení stávajícího přívodního potrubí pro vytápění stávající haly. Toto potrubí nyní vede v prostoru nového schodišťového prostoru. Přesné vedení bude před realizací ověřeno. Přelozka bude vedena v rámci 1.NP paralelně s nově navrženým vedením pro vytápění nástavby.

OTOPNÁ SOUSTAVA

Otopná soustava je navržena jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem vody. Vytápění nástavby je řešeno teplovodním podlahovým topením v suché skladbě. Vstupní výpočtová teplota je 37 °C. Potrubí PeXa/Al 16,2x2,6 mm pro vedení v suché skladbě. Musí být použita podlaha vhodná pro instalaci s podlahovým topením.

Nová topná větev pro nástavbu bude osazena novým oběhovým čerpadlem s integrovaným frekvenčním měničem, elektronika umožňuje provoz čerpadla na dP – konstantní/variabilní. Dále bude vybavena uzavírací a vyvažovací armaturou, zpětnou klapkou a filtrem. Kvalitativní regulace bude provedena trojcestným směšovacím ventilem.

V každém patře nástavby bude osazen rozdělovač podlahového topení. Rozdělovače budou osazeny uzavíracími armaturami, vypouštěcími kohouty a vyvažovací armaturou. není uvažováno s regulací otopných okruhů v jednotlivých místnostech na základě prostorové teploty. Rozdělovače jsou umístěny v technické místnosti ve skříni pro montáž na omítku.

V prostoru hygienických zázemí budou osazeny elektrické přímotopné žebříky s integrovaným elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu.

REGULACE SYSTÉMU

Celý systém kotleny je řízen regulátorem METASYS Johnsons Controls, umístěným v rozvaděči MaR u vstupu do kotleny. Směšování nového topného okruhu bude řízeno stávající MaR. Výstupní teplota otopné vody pro topný okruh nástavby bude řízena ekvitermně podle zadaných křivek.

V rámci jednotlivých vytápěných prostor není uvažováno s regulací jednotlivých topných okruhů na základě prostorové teploty snímané termostaty v jednotlivých místnostech. Je provedena příprava elektro do jednotlivých skříní rozdělovačů, aby bylo případně možné v budoucnu osadit regulaci s bezdrátovými termostaty.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Příprava teplé vody pro nástavbu je řešena centrálně spolu s přípravou TUV pro zbytek objektu ve společném zásobníku umístěném v kotelně. Na stávajícím vývodu TUV ze zásobníku v kotelně bude provedena odbočka s uzavíráním pro větev nástavby. Za stávajícím cirkulačním čerpadlem bude osazena odbočka pro nové cirkulační potrubí pro nástavbu. Na odbočce bude umístěno uzavírání a regulační armatura pro zaregulování systému cirkulačního okruhu.

9 POTRUBNÍ TRASY A TEPELNÉ IZOLACE

Otopný systém bude dvoutrubkový protiproudý. Centrální rozvody potrubí budou vedeny pod stropem a v instalační šachtě. Potrubí vedené volně bude upevněno pomocí systémového závěsného systému s použitím objímek s pryžovou protihlukovou izolací, případně pomocí plastových přichytek. Pro rozvody potrubí vytápění bude použito měděného potrubí.

Měděné potrubí:

Dimenze potrubí	15	18	22	28	35	42
Vzdálenost závěsů v m	1,25	1,5	2,0	2,25	2,75	3,0

Prostupy potrubí přes zeď budou opatřeny chráničkami.

Potrubí bude uloženo na závěsech třmeny pro posuvné uložení nebo konzolami z L profilů (typové prvky závěsů). Dilatace potrubí bude přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spád potrubí min. 0,2 %. Dilatace stoupaček je řešena osovými vlnovcovými kompenzátory a systémem pevných bodů a posuvného uložení potrubí. Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb bude nutné provést tepelné izolace topné vody z materiálu mající součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 0,045 W/mK a u vnitřních rozvodů 0,04 W/mK, pokud to nevyklučují bezpečnostně technické požadavky. Veškeré prostupy potrubí požárně dělicími konstrukcemi budou provedeny s protipožární ucpávkou. Izolované potrubí bude opatřeno 2x základním nátěrem syntetickou barvou. Neizolované potrubí a pomocné ocelové konstrukce se opatří 1x základním syntetickým nátěrem a 2x vrchním emailem. Jednotlivá potrubí budou označena barevnými pruhy dle protékajícího média v souladu s ČSN 13 00 72. Barevné značení bude doplněno štítky dle ČSN 13 00 72.

10 ARMATURY

Armatury budou přírubové a závitové pro PN16. Zařízení budou chráněny před možným poškozením či zanesením filtry pro zachycení nečistot z rozsáhlých potrubních rozvodů. Proti prvotnímu poškození výměníků, armatur a čerpadel bude před spuštěním čerpadel potrubí důkladně propláchnuto. Ve smyslu ČSN 06 0310 bude provedena zkouška těsnosti a provozní zkouška za účelem prověření funkce a technických parametrů otopné soustavy. Součástí zkoušek bude provedeno hydraulické vyregulování otopné soustavy. V nejvyšších bodech budou osazeny odvzdušňovací armatury v nejnižších místech vypouštěcí kohouty.

Na topné větvi bude osazen podružný měřič dodaného tepla s dálkovým odečtem přes M-Bus.

Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

11 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804.

12 UVEDENÍ DO PROVOZU

Montážní práce jsou prováděny odbornými pracovníky. Po instalaci je nutno provést následující zkoušky:

- Zkouška zabezpečovacího zařízení dle ČSN 060830
- Zkouška těsnosti (tlaková zkouška) dle ČSN 0603010
- Provozní zkouška dilatační dle ČSN 0603010
- Provozní zkouška topná dle ČSN 0603010

Po montáži nových rozvodů se potrubní systém napustí vodou, vyčistí se a propláchne. Po důkladném vyčištění systému bude otopný systém napuštěn provozním médiem a bude řádně odvzdušněn. Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška systému v trvání alespoň 72 hodin.

V rámci úprav je doporučeno provést před zapojením nového okruhu k stávajícímu systému také **chemické čištění stávajících rozvodů** topného systému pro zamezení možného znečištění a znehodnocení stávajících a nově osazených zařízení vlivem vyplavením nečistot při změně hydraulických poměrů v systému. Před zahájením čištění bude osazen nový magnetický filtr na zpětné potrubí kotlového okruhu. Další postup čištění stanoví odborná firma na základě odběru vzorku stávající topné vody.

Naplnění a doplňování otopné soustavy musí být vodou splňující požadavek ČSN EN 14868 pro nízkoteplotní multimetallové soustavy do 110 °C, nebo požadavky výrobce kotlů a ostatních zařízení. V provozu musí být dodrženy následující vlastnosti topné vody (ustálený stav více než 4 měsíce od naplnění systému): pH mezi 7,0-8,5; chloridy menší než 30 mg/litr; elektrická vodivost menší než 10 mikroS/cm² bez inhibitoru koroze, méně než 960 mikroS/cm² při použití inhibitoru a biocidu při 25°C; tvrdost do 3° dH. Dopouštění systému bude provedeno změkčenou/odsolenou (demineralizovanou) vodou. Jako ochrana zařízení bude použit inhibitor koroze a biocidní přípravek vhodný pro ocelové, nerezové, měděné (a její sloučeniny) a hliníkové materiály. Doplňování inhibitoru bude prováděno ručně obsluhou.

Je zakázáno použít pro napuštění systému vodu měkčenou katexem! V prostoru kotelny je osazena stávající úpravná vody na přívodu dopouštění do systému UT.

13 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se na konkrétní prováděnou činnost. Dále je nutné při všech činnostech používat předepsané ochranné prostředky a potřebné stavební mechanismy a pomůcky s prokazatelnou certifikací či plánem bezpečnostních prohlídek. Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré předpisy požární bezpečnosti.

14 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBA, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM

Tato dokumentace je provedena ve stupni DPS. Veškeré další stupně dokumentace musejí být s touto dokumentací v souladu. Rozsah a obsah podrobné dokumentace pro výrobu specifických konstrukčních prvků vyplýne z požadavků stavebníka, případně z požadavků, které určí zhotovitel jednotlivých částí konstrukce.

15 ZÁVĚR

Navržené zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru.

Veškerá zařízení a systémy musejí být instalovaná odbornou firmou v souladu s předpisy a doporučeními výrobce. Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci.

Brně dne 17. listopadu 2023

Ing. Kristýna Cigánková

mob.: +420 607 097 849

email: cigankova@evoradesign.cz

www.evoradesign.cz

16 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ INFORMACÍ

Dokumentace, literatura

- [1] Dokumentace pro DPS Pivec Projekce s.r.o. – 11/2023
- [2] Dokumentace vytápění, „Rekonstrukce garáže a skladu“, ÚT Projekt, Ing. Petr Kříž, 03/2014

Normy

- [3] ČSN EN 12 831-1 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu
- [4] ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody.
- [5] ČSN EN 303–5 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.
- [6] ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
- [7] ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
- [8] ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

A dále souvisejících předpisy

TEPELNÉ ZTRÁTY DLE ČSN EN 12 831-1

Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světlá výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru ZIMA	TEPELNÉ ZTRÁTY		
						Tepelná ztráta větráním	Tepelná ztráta přechodem tepla konstrukcemi	Tepelná ztráta místnosti celkem
[-]	[-]	A [m ²]	s.v. [m]	O [m ³]	t_i [°C]	Φ_{v,i} [W]	Φ_{τ,i} [W]	Φ_{HL,i} [W]
	CELKEM	267,5		708,0		5982	653	6 635
2.01	Schodiště	14,4	2,750	40	20	89	-	89
2.02	Chodba	20,1	2,750	40	20	-	-	0
2.03	Kancelář	11,2	2,750	22	20	383	42	425
2.04	Kancelář	11,9	2,750	24	20	303	42	345
2.05	Kancelář	17,5	2,750	35	20	327	60	387
2.06	Kuchyňka	10,4	2,750	21	20	159	-	159
2.07	Kancelář	22,7	2,750	45	20	644	102	746
2.08	Předsíň WC	6,5	2,750	13	24	170	65	235
2.09	Výlevka	1,0	2,750	2	20	3	-	3
2.10	Pisoár	1,0	2,750	2	20	3	-	3
2.11	WC	1,0	2,750	2	20	3	-	3
2.12	WC	1,0	2,750	2	20	3	-	3
2.13	Sprcha	1,1	2,750	2	24	45	97	142
2.14	Technická místnost	3,2	2,750	6	20	7	-	7
3.01	Schodiště	14,4	2,800	40	20	55	-	55
3.02	Chodba	20,2	2,800	40	20	923	-	923
3.03	Kancelář	11,2	2,800	22	20	451	-	451
3.04	Kancelář	11,9	2,800	24	20	335	42	377
3.05	Kancelář	17,6	2,800	35	20	363	42	405
3.06	Kuchyňka	10,5	2,800	21	20	137	42	179
3.07	Zasedací místnost	22,7	2,800	45	20	797	-	797
3.08	Předsíň WC	6,5	2,800	13	20	20	120	140
3.09	Výlevka	1,0	2,800	2	20	5	-	5
3.10	WC	1,0	2,800	2	20	5	-	5
3.11	WC	1,0	2,800	2	20	5	-	5
3.12	Pisoár	1,0	2,800	2	20	5	-	5
3.13	Pisoár	1,1	2,800	2	20	31	-	31
3.14	Technická místnost	3,2	2,800	6	20	15	-	15
S.01	Schodiště	14,4	2,800	2	20	695	-	695
S.02	Sklad zahradního nábytku	6,8	2,800	6	nevyt	-	-	0