

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ ÚČASTNÍKA č. 6

k veřejné zakázce

"Lomnice nad Lužnicí - výstavba víceúčelové tělocvičny"

Dotaz č. 1

prosíme o přesnou specifikaci výplní otvorů. Ve výpisu oken je uvedeno, že se jedná o bezrámový systém - dle vyjádření výrobce je takto značeno pouze sklo. Jak má být řešen rám? Jedná se o pouhé sklo nebo fix s rámem? Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje následující

- U fixu je viditelné jen sklo, strukturálně zasklené (bez rámu). Otvírává část (dveře), s rámem. Zadavatel dále odkazuje na dokument: [L_SH_2020_a_1_PSV.pdf](#) a [L_SH_2020_a_1_techicka_zprava.pdf](#)