

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Název veřejné zakázky:

„Přivaděč do Uherského Brodu – rekonstrukce vodovodu“

Zadavatel:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Sídlo:

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:

49453866

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele:

Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva

Praha 19. května 2015

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „Přivaděč do Uherského Brodu – rekonstrukce vodovodu“.

Dotaz č. 1

Dle technických požadavků zadavatele je navrženo následující potrubí pro vtahování: "potrubí HDPE 450 (160;90) x 26,7 mm SDR 17 PE 100RC". Tento popis potrubí odkazuje na výrobek, jenž má specifické vlastnosti a parametry, které vymezují jeho kvalitativní standard nad rámec obdobných výrobků. Znění dotazu: Může zadavatel v souladu s čl. 4, odst. 4.2 Zadávací dokumentace sdělit variantní výrobek pro tuto část?

Odpověď č. 1

Vzhledem k použité technologii realizace stavby bylo stanoveno pro rekonstrukci použití koextrudovaného třívrstvého potrubí PE 100 RC, tlaková řada SDR 17. Zadavatel považuje popis technických vlastností a parametrů potrubí za obecný. Potrubí s uvedenými vlastnostmi a parametry je dostupné od více výrobců a zadavatel tudíž nepovažuje vlastnosti a parametry vymezující kvalitativní standard potrubí nad rámec obdobných výrobků.

Mgr. Kateřina Kolářková