



LEGENDA

- SS100 - PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ - PILÍŘ U FASÁDY (EG.D)
- RE - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PRO "VESTAVBU - BYTY+SPOLEČNÁ SPOTŘEBA"
- RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ PRO "VESTAVBU - BYTY+SPOLEČNÁ SPOTŘEBA"
- RS - ROZVADĚČ PRO SPOLEČNOU SPOTŘEBU
- RB1 - ROZVADĚČ PRO BYT č.1
- RB2 - ROZVADĚČ PRO BYT č.2
- RB3 - ROZVADĚČ PRO BYT č.3
- RB4 - ROZVADĚČ PRO BYT č.4 (VÝHLED)
- RB5 - ROZVADĚČ PRO BYT č.5 (VÝHLED)
- SB01 - HLAVNÍ VYPÍNAČ INSTALACE VESTAVBY

POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 PEN AC 50Hz , 400V / TN-C

3 NPE AC 50Hz , 400V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

(V NORMÁLNÍM PROVOZU)

- ZÁBRANOU NEBO KRYTEM

- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUD. CHRÁNIČEM

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

(PŘI PORUŠE)

- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

- DOPLŇKOVÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

NORMÁLNÍ

ELPRO

SPOL.
S R.O.

Nádražní 841
696 81 BZENEC
tel: 518 384 660

Vypracoval: Varsamis Pavel | Obec: Nová Lhota | Kraj: Jihomoravský

Investor: Obec Nová Lhota, č.p. 355, 696 74 Nová Lhota

Stavba: Stavební úpravy půdních prostor stavby ZŠ a MŠ v
Nové Lhotě pro změnu užívání na byty-východní pavilon
SO 01 - byty V1, V2, V3 (nad ZŠ)
D1.4.3 ELEKTROINSTALACE

Počet A4	2
Datum	04/2024
Stupeň	DPS
Zak. čís.	24-03-09
Arch. čís.	409-002
Měřítko:	2.

Obsah:

SCHÉMA ROZVODŮ NN