


Změna		Index	Provedl	Dne	Podpis	
Projektant	ING. KYLAR	Zakázkové číslo				
Ved. projektant	ING. HÁZ	0968 / 3748				
Ved. střediska	ING. KUNDRÁTEK	Datum 03 / 2021				
Objednatel VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo						
Stavba		REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA Modernizace technologie biologické linky a systému řízení		Měřítko	–	Kopie č.
				Stupeň	DPS	
				Formát	12xA4	
Obsah		OBVODOVÉ SCHÉMA DT1			Evidenční číslo dokumentace 0968 / 3748 – D.2.2 – 03	

[illegible]

ČELNÍ POHLED:



POZOR! V ROZVADĚČI PONECHAT CO NEJVÍCE VOLNÉHO MÍSTA (DIN LIŠT) PRO PLÁNOVANÉ ROZŠÍŘENÍ ČOV

POPIS ROZVÁDĚČE:

SKŘÍN 1200x2000x400 (ŠxVxH), KRYTÍ IP54/20, MECH.OODOLNOST IK10, PLNÉ DVEŘE PŘÍVODY A VÝVODY Z ROZVADĚČE - SPODEM, ZE SPODU.
SVORKY SILOVÉ ELEKTROINSTALACE PROSTOROVĚ ODDĚLIT OD SVOREK SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE !!!

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

PŘÍVOD 3PEN ~50Hz 230/400V TN-C
ROZVOD 3NPE ~50Hz 230/400V TN-S
24V= PELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem, dotykem neživých částí:
- automatickým odpojením od zdroje
 - ochranným pospojováním
 - proudovými chrániči s vybavovacím proudem do 30mA
 - doplňujícím pospojováním
 - malým napětím

- Ochrana před dotykem živých částí:
- izolací
 - kryty nebo přepážkami
 - konstrukčním provedením rozvaděče

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY

NA DVEŘE ROZVADĚČE UMÍSTIT VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK:
POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
VSTUPNÍ SVORKY A ZAŘÍZENÍ PŘED HLAVNÍM VYPÍNAČEM OPATŘIT ŠTÍTKEM:
POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI.

A									
DT1									
B									
C									
D									
E									
F									
G									

DATUM : 3 / 2021		AKCE : REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA			VÝKRES:		POLE : 1		
STUPEŇ : DPS		Modernizace technologie biologické linky a systému řízení			OBVODOVÉ SCHÉMA DT1				
PROJEKTANT : Ing. KYLAR		D.2.2 - ČÁST ELEKTRO			ČÍSLO VÝKRESU :		Č.PRÍLOHY: D.2.2-03		
HIP : Ing. HÁZ		INVESTOR : VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO			ZAK.ČÍSLO : 0968 / 3748		MĚŘÍTKO :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

