

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VIII

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (obdržena dne 31. 1. 2024):

Dotaz 1)

Prosíme Vás o povolí umístění technologických rozvaděčů PS08 VT plynovod, ST plynovod a regulační stanice v objektu SO08 VT plynovod, ST plynovod a regulační stanice.

Informace zadavatele:

Z dotazu není zřejmé, o jaké rozvaděče se jedná.

Pokud se jedná o elektrické rozvaděče, pak v případě umístění do objektu SO08 Regulační stanice plynu musí splňovat parametry prostředí objektu SO08 Regulační stanice plynu, předpokládá se prostředí s nebezpečím výbuchu. Zadavatel upřednostňuje umístění elektrických rozvaděčů v objektu SO03 Rozvodna.

Dotaz 2)

Dotaz č. 2 uchazeče ze dne 23.1.2024 ve znění:

Prosíme potvrdit, že při „Vertical inlet ducting“, „Inlet ducting“ a „Ventilation outlet ducting“ je nutná instalace podporné konstrukce. Jestliže ano zdali je v rozsahu plynové turbíny.

Příloha č.5 / 01 General & Commercial / 145_X145328E_B_Division Of Responsibility - Elektrarny Opatovice.pdf a 120_X1205517E_B_Scope of Supply - Elektrarny Opatovice_cz

Vaše odpověď zněla:

Zadavatel upřesňuje, že propojovací kanály nejsou v rozsahu dodávky PLYNOVÉ TURBÍNY. Propojovací kanály (dodávka a montáž) jsou v rozsahu plnění zhotovitele a jsou součástí DÍLA.

Dle naší úvahy jsou části uvedené v Příloze č.5 / 120_X1205517E_B_Scope of Supply - Elektrarny Opatovice_cz hlavně v bodě 2.1.2 „Systém přívodu spalovacího vzduchu“ v rozsahu dodávky plynové turbíny což si ale odporuje s Vaší odpovědí. Prosíme o vysvětlení.

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že v rozsahu plnění zhotovitele (součástí DÍLA) je dodávka a montáž podpurné ocelové konstrukce pro uložení filtru sání vzduchu a vzduchového kanálu. Vzduchové kanály jsou v rozsahu dodávky PLYNOVÉ TURBÍNY.

Zadavatel předpokládá projednání přesného rozsahu dodávky PLYNOVÉ TURBÍNY v rámci jednání o předběžných nabídkách.

Dotaz 3)

Prosíme Vás o předložení požadavků na zařízení plynové turbíny ohledně servisu a údržby, kvůli instalaci možných zdvihacích a manipulačních zařízení v prostoru objektu PS01 Plynová turbína.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, zdvihací a manipulační zařízení nutná pro údržbu PLYNOVÉ TURBÍNY jsou v rozsahu dodávky PLYNOVÉ TURBÍNY.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel

(podepsáno elektronicky)