

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

(vyhotovené v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem

„Rekonstrukce komunikace ul. V Zahrádkách, Kojetice“

Zadavatel: Obec Kojetice
Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice
IČ: 00240320
Zastoupen: Bc. Jitkou Šedinovou, starostkou obce

Zastoupení zadavatele: Ing. Karel Novák
Sídlo: Břeclavská 1639/7, 198 00 Praha 9
IČ: 08912076
Kontaktní osoba: Ing. Karel Novák, tel. 728 673 860, email:
novak.karel.ing@seznam.cz

Zadavatel obdržel dne 9.12.2024 následující dotaz k Soupisu prací k nacenění uvedeném v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace:

Dotaz:

Objekt SO.402 Přeložky sdělovacího vedení není součástí výběrového řízení. Může v tomto případě být tento objekt oceněn nulou?

Odpověď:

Účastníci tuto položku nenaceňují, jednotková cena zůstane nevyplněna.

Pakliže ji účastník nedopatřením nacení, nebude zadavatelem tato cena započítána do celkové nabídkové ceny takového účastníka, aby mohly být nabídky účastníků vzájemně porovnatelné.

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 upřesňuje přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace.

V Praze dne 9.12.2024

Ing Karel Novák, zástupce zadavatele