

*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace***Středisko údržby Olomouc***Lipenská 753/120, Hodolany 779 00 Olomouc**Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: olomouc@ssok.cz**Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.čtu 36430811/0100***APC SILNICE s.r.o.
Projekční a inženýrská
společnost
Jana Babáka 11
612 00 Brno**Váš dopis zn./ze dne
30.8.2021Naše značka
SSOK-OL 20760 /2021/HH
SSOK-OL *2158* /2021/HH
5.6.9/S5Vyřizuje
Hrudova Hana
585 151 427
725 446 18V Olomouci dne
2.9.2021**„Velký Týnec – komunikace v ulici Sadová“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby společné územní a stavební řízení**

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc nemá zásadních připomínek k předložené projektové dokumentaci na stavbu „Velký Týnec – komunikace v ulici Sadová“ z 5/2021, Číslo zakázky 530/2016, stupeň: DUSP, zodpovědný projektant Ing. Martin Rambousek. APC Silnice. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro společné územní a stavební řízení na uvedenou stavbu.

Stavba se dotkne silnice III/4359 ul. Ke Vsisku ve Velkém Týnci. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy místní komunikace ul. Sadová včetně úpravy stávajícího napojení této komunikace na silnici III/4359.

Povrch místní komunikace bude řešen živičnou ACO úpravou. Napojení místní komunikace na silnici III/4359 musí být provedeno tak, aby niveleta místní komunikace plynule navazovala na niveletu silnice III/4359. Pracovní spáry požadujeme proříznout do hloubky min. 25mm a vyplnit modifikovanou asfaltovou záhlvkou.

Povrch chodníku bude řešen betonovou dlažbou. Provedením stavebních úprav místní komunikace a provedením výstavby nového chodníku, nesmí být narušeny stávající odtokové poměry silnice III/4359.

Odvodnění veškerých zpevněných ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nedocházelo k zaplavování silnice III/4359 vodou z těchto ploch, ani k zaplavování těchto ploch vodou ze silnice III/4359.

V případě, že by v budoucnu bylo zjištěno, že realizace stavby způsobila změnu odtokových poměrů silnice III/4359 a došlo by např. k zaplavování tělesa silnice, tvorbě kaluží u kraje silnice, poklesům vozovky, bude investor stavby, případně její budoucí vlastník povinen provést na své vlastní náklady taková opatření (po odsouhlasení SSOK, Střediskem údržby Olomouc), aby byl zajištěn bezproblémový odvod dešťových vod z tělesa uvedené silnice.

Vlastník místní komunikace a chodníku zajistí na své vlastní náklady odklizení sněhové hrázky (sněhové vrstvy), která může vzniknout v místech napojení, nebo na chodníku, v zimním období při pluzení silnice III/4353.

Podél místa napojení místní komunikace na silnici III/4359, bude provedeno odfrézování 50 mm obrusné vrstvy silnice, a to v šířce, minimálně 250 -500 mm od kraje vozovky. Na tuto plochu bude provedena živičná ACO úprava. Na vozovce musí být provedeno zalití pracovních spár po výkopech. Pracovní spáry požadujeme proříznout do hloubky min. 25mm a vyplnit modifikovanou asfaltovou záhlvkou. V místech napojení musí niveleta opravené části silnice III/4359 plynule navazovat na stávající niveletu komunikace.

O započetí stavebních prací v tělese silnice III/4359 musí být minimálně 3 dny před jejich vlastním zahájením informován správní cestmistr Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Olomouc. Opravená silnice III/4359 musí být protokolárně předána zástupci SSOK, Střediska údržby Olomouc. Na opravenou silnici bude záruční doba 60 měsíců ode dne jejího převzetí zástupcem SSOK, Střediska údržby Olomouc.

V případě, že konečné povrchové úpravy silnice III/4359 nebudou dokončeny do začátku zimního období, to je do 1.11., požadujeme v místech rozkopávek provést provizorní bezprašnou povrchovou

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**Lipenská 753/120, 779 00 Hodolany Olomouc**IČO: 70960399, DIČ: CZ70960399**Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz*

úpravu. Provizorní povrchovou úpravu požadujeme provést položením min. 5cm vrstvy ACO, případně zadlážděním. Termín provedení konečných povrchových úprav musí být s naší organizací projednán.

Upozorňujeme investora, že po dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční doby odpovídá i za případné škody, které by mohly vzniknout třetím osobám v místech zásahů do vozovky.

V případě, že by v rámci vlastní realizace stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít ke změně způsobu provedení napojení místní komunikace se silnicí III/4359 / například napojení na silnici přes snížený obrubník /, musí být každá tato změna předem s naší organizací projednána

Z rozsahu uvažovaných stavebních prací dále vyplývá, že tyto práce budou prováděny pod ochranou částečné nebo úplné uzavírky silnice III/4359. V případě částečné uzavírky musí být stavební práce prováděny tak, aby vždy zůstal průjezdný minimálně 1 pruh silnice. Vlastní pracoviště musí být označeno přechodným dopravním značením podle požadavků Policie ČR – DI Olomouc. Po ukončení stavebních prací musí být dopravní značení uvedeno do původního stavu. K uzavírci silnice III/4359 musí být naší organizací vydáno samostatné vyjádření.

V případě, že by v rámci vlastní realizace stavby mělo být provedeno osazení nového dopravního značení u silnice III/4359, nebo na této silnici, nebo osazení nových dopravních zařízení u silnice (osazení dopravního zrcadla, červených směrových sloupků u napojení místní komunikace apod.), musí být tyto další případné úpravy dopravního značení předem s naší organizací projednány

V případě, že by v rámci realizace stavby mělo být provedeno trvalé odstranění stávajících dopravních značek u silnice III/4359 případně by měla být provedena jejich výměna (např. za dopravní značky s reflexním podkladem), požadujeme odstraněné dopravní značky vrátit naší organizaci zpět. Kontaktní osoba ve věci případného vrácení dopravních značek: pan Jaroslav Loun, vedoucí cestmistrovství Olomouc, tel. 724 239 882, e-mail: loun@ssok.cz

Realizací ostatních částí stavby podle předložené PD nedojde k zásahu do tělesa silnice III/4359, ani k dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje. V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít k dalším zásahům do tělesa silnice III/4359 / rozkopávka vozovky nebo krajnice silnice – i částečná/, případně by mělo dojít k dalšímu dotčení pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje, musí být každý tento zásah předem s naší organizací projednán.

Realizací výstavby jakékoliv části stavby nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu silnice III/4359. Musí být zachován minimálně stávající stav.

V případě, že by v rámci vlastní realizace stavby, měla být na silnici III/4359 provedena výstavba objektů, sloužících ke zkldnění dopravy (např. středových dělicích ostrůvků apod.), musí být tyto změny stavby předem s naší organizací projednány

Veškeré stavební práce (včetně pohybu stavební techniky) musí být prováděny tak, aby za žádných okolností nedošlo k poškození silnice III/4359 ani silničního příslušenství.

V případě, že by v průběhu stavby došlo k jakémukoliv poškození tělesa III/4359, nebo silničního příslušenství, musí stavebník tuto událost okamžitě oznámit správci uvedených komunikací, to je Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc, a veškerá poškození neprodleně v celém rozsahu na své vlastní náklady opravit. Kontaktní osoba ve věci oznámení o poškození komunikace a silničního příslušenství: paní Hana Hrudová, tel. 585 151 427, e-mail: hrudova@ssok.cz. Rozsah případné opravy silnice III/4359 bude stanoven dle skutečného rozsahu poškození na základě prohlídky na místě samém, která bude provedena za účasti zástupce SSOK, Střediska údržby Olomouc..

Nejpozději před vydáním stavebního povolení, musí být investorem stavby s naší organizací uzavřena Smlouva o právu provést stavbu. Kontaktní osoba ve věci uzavření smlouvy: Hana Hrudová, telefon 725 446 183, e-mail: hrudova@ssok.cz

Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnice III/4359. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§ 23/3 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Rozhodnutí na provedení úprav napojení místní komunikace na silnici III/4359 ul. Ke Vsisku ve Velkém Týnci, a stanovení trvalého a přechodného dopravního značení musí vydat příslušný silniční správní úřad.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání, to je do 2.9.2023.

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, Medolany, 779 00 Olomouc 20

Jaroslav Krempel
vedoucí Střediska údržby Olomouc