

Obec SVINÁŘOV

U Výboru 176

PSČ 273 05 Smečno, okres Kladno

Telefon, fax - +420 312 672 405

Bankovní spojení KB Kladno, č.ú. 10628-141/0100

IČO: 002 34 966

Titl.**ČNES dopravní stavby, a.s.**

IČO: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

a

všichni oslovení uchazeči v zadávacím řízení veřejné zakázky „Komunikace a chodníky Svinařov, ul. Třebichovická“

Vyvěšeno na profilu zadavatele

Vaše č.j.:		Naše č.j.	202152
Vyřizuje:	Alena Ledvinková	Vyřizuje:	Jaroslav Pružinec, starosta
Dne:	12.1.2022	Dne:	12.1.2022

Věc – Upřesnění k dotazu ČNES dopravní stavby, a.s. ze dne 12.1.2022

Dotaz č. 1:

V půdorysu a řezu A-A je znázorněno schodiště. Výkaz výměr tyto práce neobsahuje.

Upřesní zadavatel způsob provedení a doplní položky do VV?

Odpověď: schodiště není ve výkazu výměr požadováno.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě a na výkresech je uvedena, jako obrusná vrstva, směs ABS III (ACO11). Ve výkazu výměr je uvedena směs ABS I (ACO11+).

Může uchazeč do cenové nabídky uvažovat dle PD směs ABS III (ACO11), která je pro tento typ komunikace dostačující?

Odpověď: ano, uchazeč může do cenové nabídky uvažovat dle PD směs ABS III (ACO11), která je pro tento typ komunikace dostačující.

Dotaz č. 3:

Upřesní zadavatel požadavky na položku č. 17 Podklad z cement. stabilizace v tl. 150 mm?

V TZ (str. 20) je, v části Pojížděné komunikace, uvedena cementová stabilizace SC II 150 mm. V části Konstrukce vjezdů je uvedeno kamenivo stabilizované cementem tl. 150 mm.

Odpověď: ve výkazu výměr (pol. 17) je správný a požadovaný údaj - Podklad z cement. stabilizace v tl. 150 mm

Za zadavatele:

Jaroslav Pružinec
starosta obce