


NAVAZUJÍCÍ BUDOVA – sousední dvoupodlažní pavilon MS
asfaltové pásy

oplechovaná atika sousedního pavilonu

TEPELNÁ IZOLACE
+ OPLECHOVÁNÍ

A1

3




PLOCHÁ STŘECHA
dvoupodlažní části objektu


A2

A3


LEGENDA



KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO



VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU



TEPELNÁ IZOLACE

AHU01.01–05

KOMPAKTNÍ PODSTROPNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

PŘÍVOD: 400m³/h, 0,1kW, 230V, 50Hz

ODVOD: 400m³/h, 0,1kW, 230V, 50Hz

ELEKTRICKÝ OHŘEV: 0,65kW, 230V



PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU – AIR INLET/OUTLET

POZNÁMKA

- PROJEKT PROFESE NEŘEŠÍ SLED MONTÁŽNÍCH PRACÍ ANI POŘADÍ POSTUP JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE REALIZOVÁNO DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ A IZOLACE
- VENKOVNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY JSOU IZOLOVÁNY NA VÝFUKU
- ČIDLO VZT CO2 S DISPLEJEM JE UMÍSTĚNO VŽDY V PROTILEHLÉM ROHU MÍSTNOSTI S VZT JEDNOTKOU NA STĚNĚ POD STROPEM
- MATERIÁLY JMENOVITĚ UVEDENÉ V PROJEKTU NEJSOU ZÁVAZNÉ, JSOU REPREZENTANTY URČENÉHO KVALITATIVNÍHO STANDARDU. ZHOTOVITEL MŮŽE POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ OBDOBNÝCH TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ.


POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Elektro

- napojení vzduchotechnických jednotek, na přívod elektrické energie
- uzemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a atmosférickou elektřinou, překlenutí pružných vložek

Stavební

- zhotovení a začištění prostupů stavebními konstrukcemi



Vypracoval:		Odpovědný projektant:		Vedoucí projektant:		Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@gmail.com IČO: 86910876	
Ing. Michal Albrecht		Ing. Michal Albrecht					
Místo stavby: Písek							
Investor: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek, IČ 70943842							
Akce:						Datum: 09/2019	
Snížení energetické náročnosti objektu Mateřská škola Sluníčko p.č. st.2833, 1561/7, k.ú. Písek D.1.4. TPS - Vzduchotechnika						Měřitko: 1:50	
						Zakázkové číslo: 010v/2019	
						Stupeň PD: DPS	
						Paré č.	
Obsah:						Formát: 4 x A4	
						Č. výkresu	
PŮDORYS STŘECHA						04	