

„Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Odpověď na dotaz ze dne 17.7.2015:

Dotaz 2:

*V projekte sa uvádza, že strešný trapézový plech 40/160/0,63 mm má povrchovú úpravu obojstranne – **polyuretan** 0,025mm. Štandardne sa používa **polyester**. Polyuretán je nadštandardná požiadavka. Je potrebné použiť trapézový plech s povrchovou úpravou polyuretan alebo môžeme použiť polyester?*

Odpověď zadavatele:

S ohledem na standardní provedení trapézových plechů do exteriéru bude použit namísto uvedeného střešního trapézového plechu s povrchovou úpravou polyuretan trapézový plech s oboustrannou povrchovou ochranou polyesterem v tl. 0,025mm.

Odpověď na dotaz ze dne 20.7.2015:

Dotaz 3:

*Pri osvedčení vzdelania a odbornej kvalifikácii **hlavného stavbyvedúceho** sa okrem iného uvádza, že hlavný stavbyvedúci má mať:*

A/ osvedčenie o autorizácii v odbore „Pozemné stavby“ a

B/ osvedčenie o autorizácii v odbore „Statika a dynamika stavieb“

Chceme poznamenať, že máloktorý stavbyvedúci splňa oboje tieto požiadavky, nakoľko sa stavbyvedúci a nie len oni špecializujú buď na odbor „Pozemné stavby“, alebo na odbor „Konštrukcie a statika“.

Z tohoto dôvodu Vás prosíme o prehodnotenie požadovaných nárokov na jedného človeka a upresnenie Vašich požiadavok na hlavného stavbyvedúceho.

Odpověď zadavatele:

S ohledem na charakter a náročnost stavby zadavatel trvá na splnění technických kvalifikačních předpokladů požadovaných v zadávací dokumentaci na osobu hlavního stavbyvedoucího.

Za správnost:

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna