

„MULTIFUNKČNÍ DŮM ČP. 42 VLINĚVES“

VEŘEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA
na stavební práce

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §§ 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

Název zadavatele:	Obec Dolní Beřkovice
IČ zadavatele:	00236799
Sídlo zadavatele:	Klášteří 110, 277 01 Dolní Beřkovice
Osoba oprávněná:	Danuše Smolová, starostka obce
Telefon:	+420 315 692 034
E-mail:	ou.dolniberkovice@tiscali.cz

V Ústí nad Labem 17.10 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle znění zákona.

DOTAZ:

V rozpočtu jsou nejasné položky:

271- Ventil redukční mosazný G 1 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru - asi by to měl být pouze 1ks místo 30ks

350 -Montáž otopných těles panelových tříradých mimo těles délky do 1980 mm - asi by tam mělo být 20ks dle radiátorů a ne 1ks(možná to má být v ceně radiátoru?)

ODPOVĚĎ:

Dle vyjádření zpracovatele položkového rozpočtu Vám sdělujeme následující:

Položka 271 – je chyba, má být správně 1 ks

Položka 350 – je správně, samostatná montáž se vztahuje pouze k tělesu VERTICAL ve vstupní hale

Obecně k Výkazu výměr: pokud je před textem – popisem položky „K“ jedná se o konstrukční položku, která obsahuje montáž i dodávku materiálu nebo zařízení; pokud je „M“ jedná se pouze o dodávku materiálu nebo zařízení.

Pokud je „K“ a pod ním „M“ patří to k sobě. Většinou položka „K“ začíná textem montáž, osazení, umístění,

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem



INŽENÝRING
Ing. Alexandra Vrbová
IČ: 43235069
403 39 CHLUMEC, Tuchomyšlská 235