

Zadavatel:

název: Město Špindlerův Mlýn
sídlo: č.p. 173, 54351 Špindlerův Mlýn
IČ: 00278343
DIČ: CZ00278343
ID datové schránky: fb3b4nn

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Ing. Jana Vávrová Trachtová
Email: trachtova@ekozakazky.cz
Tel.: 604 453 619

Ing. Jana
Vávrová
Trachtová
á

Digitálně
podepsal Ing.
Jana Vávrová
Trachtová
Datum:
2026.06.18
09:29:25 +02'00'

Praha 18.06.2026

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v souladu s § 56 ZZVZ v otevřeném řízení s názvem: „**Výstavba FVE na budově čističky odpadních vod ve Špindlerově Mlýně**“.

Vysvětlení č. 1

Zadavatel tímto vysvětluje, že s ohledem na podmínky poskytovatele dotační podpory se mění odst. 8.2 smlouvy – dokumentu **Příloha č. 4a_Návrh smlouvy**, a to na znění:

- 8.2. Dále Zhotovitel poskytuje Objednateli na dodané:
- 8.2.1 fotovoltaiické panely (dále jen "panely") záruku za jakost, která se dělí na:
- 8.2.1.1. Záruku na produkt (materiál a zpracování): min. 12 let od data předání Díla. Zhotovitel garantuje, že panely nebudou mít vady materiálu, konstrukce nebo zpracování, které by omezovaly jejich funkčnost.
- 8.2.1.2. Záruku na výkon (účinnost): min. 25 let od data předání Díla. Zhotovitel garantuje, že lineární pokles výkonu nepřekročí hodnoty uvedené v technickém listu výrobce, přičemž po 25. roce provozu bude výkon činit minimálně 80 % (resp. dle specifikace konkrétního panelu) nominálního výkonu.
- 8.2.2 měniče záruku trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.

Přílohu tohoto vysvětlení tvoří doplněný návrh smlouvy pro Část 1 – Dodávka FVE, tedy dokument Návrh smlouvy pro Část 1.

Doplněný návrh smlouvy pro Část 1 je pro účastníky závazný.

Vysvětlení č. 2

S ohledem na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj se ruší text v zadávací dokumentaci v části ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK:

V případě, že se v hodnocení na prvním místě umístí dvě a více nabídek se stejnou nabídkovou cenou, pak pro hodnocení bude rozhodný termín přijetí nabídky, tedy nabídka s dřívějším datem přijetí se umístí před nabídkou s pozdějším datem přijetí.

a nahrazuje se textem:

V případě, že se v hodnocení na prvním místě umístí dvě a více nabídek se stejnou nabídkovou cenou bude nejvhodnější nabídka vybrána na základě náhodného losu mezi nabídkami uchazečů, kteří splnili požadavky zadavatele v rozsahu kvalifikace a jejichž nabídková cena byla cenou nejnižší. Výběr bude proveden prostřednictvím mechanických, elektronicko-mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčí jeho průběh. Uchazeči, kterých se náhodný výběr bude týkat, mají právo být při losování přítomni. O termínu konání je zadavatel vyzoomí v dostatečném předstihu. Zadavatel zároveň zájemcům umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící.

Vysvětlení č. 3

Zadavatel tímto vysvětluje, že z důvodu pozdějšího než předpokládaného uveřejnění formuláře o zahájení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a v Evropském věstníku veřejných zakázek (TED) a s ohledem na zákonem o zadávání veřejných zakázek stanovenou minimální lhůtu pro podání nabídek se mění lhůta pro podání nabídek. Zadavatel zároveň vysvětluje, že lhůta pro podání nabídek byla upravena ve Věstníku veřejných zakázek a v Evropském věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

Příloha č.1a_Doplnění návrh smlouvy (původně Příloha č. 4a_Návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek se mění. Konec lhůty pro podání nabídek: 23.07.2026 - 10:00 hodin.