

L6-km 0.107 23
NAPOJENÍ NA POTRUBÍ Z VDJ SYROVICE
BFL - PŘÍRUBA S OCELOVOU VÝZTUHOU Ø110 (DN100)
BE - NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK PE100 Ø110

VÝTLAČNÝ ŘAD V1 (Z VRTU DO VODOJEMU)
HDPE-PE 100 - DE110x10-SDR11 - DL.107,23m

L5-km 0.106 23
SMĚROVÝ LOM-45,30°
BW45° - ELEKTROTVAROVKA Ø 110

L4-km 0.082 49
SMĚROVÝ LOM-43,00°
BW45° - ELEKTROTVAROVKA Ø 110

L3-km 0.040 66
SMĚROVÝ LOM-71,30°
BW45° - ELEKTROTVAROVKA Ø 110
BW30° - ELEKTROTVAROVKA Ø 110

L1-km 0.000 00
NAPOJENÍ NA POTRUBÍ Z VDJ SYROVICE
BFL - PŘÍRUBA S OCELOVOU VÝZTUHOU Ø110 (DN100)
BE - NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK PE100 Ø110

L2-km 0.001 95
SMĚROVÝ LOM-90,00°
BW90° - ELEKTROTVAROVKA Ø 110

L7-km 0.000 00
NAPOJENÍ NA POTRUBÍ Z VDJ SYROVICE
BFL - PŘÍRUBA S OCELOVOU VÝZTUHOU Ø110 (DN100)
BE - NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK PE100 Ø110

VÝTLAČNÝ ŘAD V2 (DO SÍTĚ)
HDPE-PE 100 - DE110x10-SDR11 - DL.67,76m

L8-km 0.000 75
SMĚROVÝ LOM-45,30°
BW45° - ELEKTROTVAROVKA Ø 110

L9-km 0.023 43
SMĚROVÝ LOM-43,00°
BW45° - ELEKTROTVAROVKA Ø 110

L10-km 0.067 76
PROPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD PVC Ø90
SPOJKA REDUKOVANÁ Ø100/80 S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU (NAPŘ.WAGA - obj.č.7972)
PRO PROPOJENÍ DVOU KONCŮ POTRUBÍ Z PVC A PP

STÁVAJÍCÍ VODOVOD PVC Ø90

OD3-km 0.090 00
NAPOJENO NA ŠACHTOVOU VLOŽKU PP DN200

ODPAD
PP - DN200-SN8 - DL.89,00m

OD2-km 0.067 74
SMĚROVÝ LOM-35,90°
KOLENO 30° - PP DN200

OD1-km 0.000 00
VÝUSTNÍ OBJEKT
HADE KONCOVÁ Klapka PTK
Z PE-HD SE SVISLÝM TALÍŘEM



Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno			Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail : trade.wecz@poyry.com http://www.poyry.cz
Zodpovědný projektant ING. PETR CHALOUPKA	Hlavní inženýr projektu ING. VÁCLAV KAŠTAN	Vedoucí střediska ING. VÁCLAV KAŠTAN		
Vypracoval VERA SPOUSTOVÁ	Kontroloval ING. TOMAŠ PLESKÝ	Zakázkové číslo 3A13118.41E01		
Datum 07/2013	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru SO_02_6_kladec_sch.dwg		
Akce				
VODOJEM SYROVICE				
SO 02 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ				
Příloha				
KLADECŠKÉ SHCÉMA ŘADU V1, V2 a ODPADU				
Objednatel		OBEC SYROVICE		
Měřítko		Příloha		
		SO 02.6.		