

Vodojem Syrovice

DPS

A. Stavební objekty

SO 05 Oplocení

SO 05.1. Technická zpráva

Objednatel: Obec Syrovice

SO 05 - OPLOCENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

červenec 2013

SO 05 - Oplocení

Vymezený prostor vodojemu a zpevněné plochy bude chráněn oplocením, které zamezí neoprávněnému vstupu do areálu. Oplocení je navrženo z ocelových sloupků s pletivem z ocelového drátu potaženého plastickou hmotou a dvěma řadami ostnatého drátu. Celková výška oplocení je 2,05 m. Vstup a vjezd do areálu VDJ bude umožněn ocelovou bránou š = 3,30 m, která je osazena na ocelové sloupky se závěsy.

Ocelové sloupky oplocení jsou průběžné a rohové. Rohové sloupky jsou opatřeny otvory na přišroubování vzpěr. Průběžné sloupky jsou umístěny po obvodu ve vzdálenosti cca 2,0 m od sebe. Rohové sloupky jsou umístěny v lomech oplocení a jsou opatřeny vzpěrami a každý třetí průběžný sloupek také viz.př.č. SO 05.2. Situace, vytyčení.

Kovové části oplocení budou natřeny antikorozním základním nátěrem a vrchním bitumenovým nátěrem v min. tl. 150 µm. Celková délka oplocení je 100m (+ brána).