





napojení svítidel z podlahy 6.np

rozvod v podlaze

R4.11 ventilátor

napojení svítidel z podlahy 6.np

rozvod v podlaze

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP:

ČÍS	MÍSTNOST	SKLADBA	PODLAHA	STŘOP	STĚNY	výška obkl.		PLOCHA m ²	
501	POKŮJ, SCHODIŠTĚ	S-6a	CEMFLOW	Beton pohledový	Strukturovaná omítka	2,78 m		19,51	
502	KOUPELNA	S-4b	Dřezba	strukt. sázového plechu	Keramický obklad	2,78 m		3,90	

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDÁČ S ORIENTAČNÍ DOLNÍKOVOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 2X05B ZÁSUVKA, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "0"
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- PODLAHOVÁ KRAJICE, 4XZÁSUVKA 230V, 16 POZIC
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDAVÁJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVANÍM
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
- POHOTOVÝ SPÍNAČ, ČASOVÁČ, 360°, IP44
- POHOTOVÝ SPÍNAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP44, SKLO
- PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANĚNÉHO POSPOJOVÁNÍ

NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov	ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPS KANIA PPS Kariš s.r.o. Nivnická 666/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@ppskania.cz
	Josef Nezval			Josef Nezval	Jan Kania	
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)					
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :			Ing. Vladimír Čigánek, Růnické 180, 735 51 Bohumín Pudlov			ARCHIV
			STUPEŇ			DPS
OBJEKT : SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE	DATUM			PARÉ		
	ÚNOR 2024					
	Č. ZAKÁZKY 01/24					
ČÁST : D.1.2.4.5 Zařízení Střídavé elektrotechniky a Hromosvod	MĚŘÍTKO					
	1:50					
OBSAH : PŮDORYS 5NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO :					
	PPS- 01/24-D.1.2.4.5.b-6			Č.V. 06		